

6 Einfassungen und Entwässerungsanlagen

6.000 Vorbemerkungen

1. Allgemeines

- 1.1 Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen Gesteinskörnungen, Baustoffe, Baustoffgemische und Böden auf Verlangen nachzuweisen.

Für RC-Baustoffe gilt:

- RC-Baustoffe müssen geprüft und zertifiziert (d.h. Zertifizierung der WPK durch eine Zertifizierungsstelle), sowie im Hinblick auf die stoffliche Zusammensetzung (Fremdstoffanteil $\leq 0,5$ M.-%) und die umweltrelevanten Merkmale (RW 1-Material nach ZTV wwG-StB By) nach TL G SoB-StB güteüberwacht sein.
- Bei der Anlieferung von RC-Baustoffen ist auf den Wiegescheinen bzw. Lieferscheinen neben der Angabe des Richtwertes (RW) auch die Güteüberwachung anzugeben.

- 1.2 Ergänzend gilt für die Abschnitte 6.001 und 6.002:

Bei Teilleistungen, in denen Granit gefordert wird, gilt Granodiorit als gleichwertig.

Bei Borden aus Naturstein der Form A müssen alle sichtbaren Flächen und die Stoßflächen gestockt oder sandgestrahlt sein. Die Rückflächen müssen aufgeraut, die oberen 100 mm ebenflächig und rechtwinklig abgearbeitet sein.

Bordsteine aus Naturstein müssen aus feinkörnigem, gleichfarbigem Material hergestellt sein. Das Steinmaterial darf keine Adern, Risse, Brüche, Blätterungen, schiefrige Absonderungen und dergleichen aufweisen. Es muss aus festen, nicht verwitterten Lagen stammen und darf keine schädlichen Einsprengungen enthalten.

Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts Anderes angegeben ist bzw. nichts Anderes angeordnet wird, sind Rückenstützen von Borden oder Einfassungen sowie von Streifen, Rinnen oder Muldenrinnen zu unbefestigten Flächen hin mindestens 15 cm breit auszuführen.

Bei Verwendung von geeignetem, fließfähigem Fugenmörtel kann die erforderliche Fugenbreite auf 5 mm reduziert werden.

- 1.3 Ergänzend gilt für die Abschnitte 6.003 und 6.004:

Industriell hergestellte Gesteinskörnungen dürfen nicht verwendet werden.

Zur Herstellung von Sickersträngen und Sickergruben dürfen als Gesteinsmaterial und Filtermaterial nur natürliche Gesteinskörnungen verwendet werden.

Bei sonstigen Rohrleitungen gilt bei zulässiger Verwendung für RC-Baustoffen für die Leitungszone und die Hauptverfüllung:

- RC-Baustoffe müssen die für den jeweiligen Verwendungszweck geforderten bautechnischen Anforderungen erfüllen.
- Als Anforderung an die stoffliche Zusammensetzung von RC-Baustoffen gilt, dass der Anteil an Fremdstoffen, wie Holz, Gummi, Kunststoffe und Textilien im Gemisch den Wert von 0,5 M.-% nicht überschreiten darf.
- RC-Baustoffe müssen als Anforderung an die umweltrelevanten Merkmale den ZTV wwG-StB By entsprechen und die darin festgelegten Anforderungen an uneingeschränkt verwertungsfähiges Material (RW 1-Material) erfüllen.

Soweit in den folgenden Ordnungszahlen die Verlegung der Rohre auf Betonaufleger vorgesehen ist, sind die Rohre in ein frisches Zementmörtelbett, MV 1:3, Sand 0/2, zu verlegen, sobald das vor dem Einbringen der Rohre hergestellte Betonaufleger erhärtet ist.

Vom AN ist der Standsicherheitsnachweis für die zu verlegenden Rohrleitungen unter Berücksichtigung der vorgegebenen Bedingungen bei der Bauausführung, wie Scheitelüberdeckung, Baugrubenbreite, Bodenart der Baugrubensohle und Überdeckung, Verkehrslast, Baugrubenverbau, Auflockerungswinkel, Auflagermaterial (Sand, Beton), Scheiteldruckfestigkeit und Wandstärke der Rohre, ohne besondere Vergütung zu führen.

Beim Verlegen von Rohren sowie beim Verfüllen von Rohrgräben innerhalb der Leitungszone sind die Hinweise des Rohrherstellers zu beachten.

1.4 Ergänzend gilt für Abschnitt 6.005:

Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist, beträgt bei der Neuanlage von Schächten das Steigmaß für ein- und zweiläufige Steigeisengänge 250 mm.

Das höchstzulässige Maß für den Abstand Schachtoberkante bis zum ersten Steigeisen beträgt in der Regel 500 mm. Bei einem Höhenausgleich bis zu 240 mm darf dieses höchstzulässige Maß das Regelmaß von 500 mm um maximal 150 mm übersteigen. Ein Höhenausgleich über 240 mm durch Ausgleichsringe ist nicht zulässig.

Beim Einbau von Schachtabdeckungen sind als Höhenausgleich grundsätzlich Auflagerringe zu verwenden. Als abschließende Angleichung der Schachtabdeckung an die Straßen- bzw. Geländehöhe sind Mörtelfugen über 30 mm, bei Verwendung von Keilen aus Polyesterbeton Mörtelfugen über 60 mm nicht zulässig.

1.5 Ergänzend gilt für Abschnitt 6.006:

Für Böschungs- und Grabenbefestigungen und -sicherungen sind Natursteine aus verwitterungsbeständigem Material zu verwenden. Auf Verlangen ist ein Gütenachweis nach DIN V 52106 vorzulegen.

2. Nebenleistungen

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zur vertraglichen Leistung und sind in die Einheitspreise einzurechnen:

- 2.1 Das Zuarbeiten oder Schneiden von Bord- und Einfassungssteinen aus Naturstein oder Beton und von Natur-, Beton- und Betonformsteinen in Zeilen und Rinnen, einschließlich Bearbeiten der Passstücke z.B. an Kanten, Anschlüssen bei Einbauten, Aussparungen und dgl.
- 2.2 Das Versetzen von geraden Bord- oder Einfassungssteinen im Bogen mit Radius größer 12 m.
- 2.3 Das Schließen der nicht zu verfüllenden Fugen zwischen den Randeinfassungselementen (z.B. Bordsteine) im oberen rückwärtigen Bereich, sofern eine Pflasterdecke oder ein Plattenbelag mit ungebundenem Bettungs- und Fugenmaterial anschließt.
- 2.4 Bei Neuanlagen ist der Anschluss von Leitungen untereinander und ihre Einführung in Schächte eine Nebenleistung. Das ggf. notwendige Ablängen von Rohren ist eine Nebenleistung.
- 2.5 Die Herstellung von Aussparungen und Falzen für den Einbau von Schachtabdeckung.
- 2.6 Das Angleichen der Schachtabdeckungen an die Straßen- bzw. Geländehöhe bei der Neuanlage von Schächten.
- 2.7 Der Einbau von Verschlussblechen oder dgl. im Bereich der seitlichen Öffnungen bei Straßenabläufen.
- 2.8 Die erforderlichen Erdarbeiten für das Herstellen der Flächenbefestigungen, Sohlbefestigungen sowie der Profil- und Böschungssicherungen in den profilierten Gräben, Mulden oder Böschungen einschließlich der abschließenden Angleichung der Befestigung an das bestehende Gelände mit dem anstehenden Boden.

3. Besondere Leistungen

4. Abrechnung

- 4.1 Anfallende Erdarbeiten werden gesondert vergütet, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts Anderes angegeben ist.
- 4.2 Bei der Neuanlage von Beton- und Stahlbetonrohrleitungen gilt:
Beim Aufmaß werden die Formstücke übermessen. Hierbei wird, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts Anderes angegeben ist, für Passstücke, Gelenkstücke, Übergangsstücke, Reduzierstücke und dgl. als Formstückzuschlag der aufgemessenen Länge der zugehörigen Rohrleitung je Formstück 1 m Rohrlänge zugeschlagen. Bei unterschiedlichen Rohrdurchmessern am Formstück wird der Rohrleitung mit dem größeren Durchmesser 1 m Rohrlänge zugeschlagen. Böschungsstücke werden gesondert vergütet.
- 4.3 Bei der Neuanlage von Steinzeugrohrleitungen gilt:
Beim Aufmaß werden die Formstücke übermessen. Hierbei wird, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts Anderes angegeben ist, für Bögen, Abzweige, Passstücke, Gelenkstücke, Muffenstücke, Übergangsstücke, Verschlusssteller und dgl. als Formstückzuschlag der aufgemessenen Länge der zugehörigen Rohrleitung je Formstück 1 m Rohrlänge zugeschlagen. Bei unterschiedlichen Rohrdurchmessern am Formstück wird der Rohrleitung mit dem größeren Durchmesser 1 m Rohrlänge zugeschlagen.
- 4.4 Bei der Neuanlage von Kunststoffrohrleitungen gilt:
Beim Aufmaß werden die Formstücke übermessen. Hierbei wird, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts Anderes angegeben ist, für Bögen, Abzweige, T-Stücke, Übergangsstücke, Reduktionsmuffen, Verschlusssteller und dgl. als Formstückzuschlag der aufgemessenen Länge der zugehörigen Rohrleitung je Formstück 1 m Rohrlänge zugeschlagen. Bei unterschiedlichen Rohrdurchmessern am Formstück wird der Rohrleitung mit dem größeren Durchmesser 1 m Rohrlänge zugeschlagen. Bei Vollsickerrohren, Teilsickerrohren und Mehrzweckleitungen wird für die erforderlichen Steckmuffen kein Formstückzuschlag vergütet. Auslaufstücke mit Froschklappe werden gesondert vergütet. Bei Mehrzweckrohren mit einem Innendurchmesser ab DN 200 werden T-Stücke, Abzweige und Reduktionsmuffen als Sonderformteile gesondert vergütet.
- 4.5 Die Dicke der oberen Bettungsschicht wird für vereinfachend mit $(DN/ID)/3$ über dem unteren Rohrschaft angenommen.
- 4.6 Die Nennweiten bzw. Querschnittsabmessungen sind, wenn nichts Anderes angegeben ist, Innendurchmesser bzw. Innenmaße (DN/ID).
- 4.7 Bei Rohrleitungen mit Böschungsstücken werden die Rohrleitungen bis zur unteren Vorderkante des Böschungsstückes durchgemessen.
Bei frei endenden Rohrleitungen ohne Böschungsstücken werden die Längen der Rohrleitungen bis zum Muffenspiegel bzw. Spitzende gemessen.
- 4.8 Die Schachttiefe wird von der OK Schachtabdeckung bis zum tiefsten Punkt der Rinnensohle gemessen.
- 4.9 Bei Leistungen nach Abschnitt 6.002 sind die erforderlichen Absenkungen der Randeinfassungen in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.
- 4.10 Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts Anderes angegeben ist, gilt bei Geotextilien für die Abrechnung: abgewickelte Fläche des Produktes nach Aufmaß ohne Überlappung.

6.001 Borde, Einfassungen, Streifen und Rinnen aus Beton

6.001.01.. **Bord oder Einfassung aus Betonbordsteinen** nach TL Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318 einschließlich Rückenstütze herstellen.

Mit 5 mm breiten Stoßfugen ohne Verfüllung,

1.	Form HB Hochbordstein;		
.1	Nennmaße: Breite 18 cm , Höhe 30 cm .		m
.2	Nennmaße: Breite 15 cm , Höhe 30 cm .		m
.3	Nennmaße: Breite 15 cm , Höhe 25 cm .		m
.4	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
.5	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
2.	Form RB Rundbordstein;		
.1	Nennmaße: Breite 18 cm , Höhe 22 cm .		m
.2	Nennmaße: Breite 15 cm , Höhe 22 cm .		m
.3	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
.4	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
3.	Form TB Tiefbordstein;		
.1	Nennmaße: Breite 10 cm , Höhe 30 cm .		m
.2	Nennmaße: Breite 10 cm , Höhe 25 cm .		m
.3	Nennmaße: Breite 8 cm , Höhe 50 cm .		m
.4	Nennmaße: Breite 8 cm , Höhe 40 cm .		m
.5	Nennmaße: Breite 8 cm , Höhe 30 cm .		m
.6	Nennmaße: Breite 8 cm , Höhe 25 cm .		m
.7	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
.8	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
4.	Form FB Flachbordstein;		
.1	Nennmaße: Breite (b ₁ /b ₂) 30/20 cm , Höhe (H ₁ /H ₂) 25/15 cm .		m
.2	Nennmaße: Breite (b ₁ /b ₂) +) .../... cm , Höhe (H ₁ /H ₂) +) .../... cm .	+))	m
.3	Nennmaße: Breite (b ₁ /b ₂) +) .../... cm , Höhe (H ₁ /H ₂) +) .../... cm .	+))	m
5.	Form EF Einfassungsstein;		
.1	Nennmaße: Breite 6 cm , Höhe 30 cm .		m
.2	Nennmaße: Breite 5 cm , Höhe 30 cm .		m
.3	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
.4	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
6.	Form +); Farbe +))	+))	
.1	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
.2	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
.3	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
7.	Form +); Farbe +))	+))	
.1	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
.2	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m
.3	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm .	+))	m

6.001.02..	Bord aus Übergangsstein oder Einfahrtstein aus Beton nach TL Pflaster-StB als Zuschlag herstellen.		
1.	Als Übergangsstein von Hochbordstein auf Rundbordstein.		
.1	Als Zuschlag zur OZ 6.001.0111.		St
.2	Als Zuschlag zur OZ 6.001.0112.		St
.3	Als Zuschlag zur OZ +)	+))	St
.4	Als Zuschlag zur OZ +)	+))	St
2.	Als Übergangsstein von Flachbordstein auf Einfahrtstein oder als Einfahrtstein.		
.1	Als Zuschlag zur OZ 6.001.0141.		St
.2	Als Zuschlag zur OZ +)	+))	St
.3	Als Zuschlag zur OZ +)	+))	St
6.001.03..	Bord in Bögen unter Verwendung von Kurvensteinen aus Beton nach TL Pflaster-StB herstellen, als Zuschlag zur		
01	OZ 6.001.0111.		m
02	OZ 6.001.0112.		m
03	OZ 6.001.0121.		m
04	OZ 6.001.0122.		m
05	OZ +)	+))	m
06	OZ +)	+))	m
6.001.04..	Bord in Bögen mit einem Radius ≤ 12 m unter Verwendung von Betonbordsteinen nach TL Pflaster-StB mit einer Länge ≤ 50 cm herstellen, als Zuschlag zur		
01	OZ 6.001.0111.		m
02	OZ 6.001.0112.		m
03	OZ 6.001.0121.		m
04	OZ 6.001.0122.		m
05	OZ 6.001.0136.		m
06	OZ 6.001.0141.		m
07	OZ +)	+))	m
08	OZ +)	+))	m
6.001.05..	Einfassung aus Bordrinnensteinen aus Beton nach TL Pflaster-StB als Hochbord mit Anlaufhöhe ca. 10 cm, als Tiefbord mit Anlaufhöhe ca. 5 cm, als Übergangsstein, bzw. als Rundbord mit Anlaufhöhe ca. 5 cm, auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK Bordrinnenstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.		
	Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50 N/mm ² , Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.		
	Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.		
1.	Form BR Bordrinnenstein; als Hochbord, Rundbord und Übergangsstein,		
.1	Nennmaße: Breite (b_1/b_2) 40/26 cm , Höhe (H_1/H_2) 20/11 bzw. 15/11 cm.		m
.2	Nennmaße: Breite (b_1/b_2) 50/36 cm , Höhe (H_1/H_2) 20/12 bzw. 15/12 cm.		m
2.	Form BR Bordrinnenstein; als Rundbordstein,		
.1	Nennmaße: Breite (b_1/b_2) 40/26 cm , Höhe (H_1/H_2) 13/11 cm.		m
.2	Nennmaße: Breite (b_1/b_2) 50/36 cm , Höhe (H_1/H_2) 13/12 cm.		m
3.	Form BR Bordrinnenstein; als +), Farbe +))	+))	
.1	Nennmaße: Breite (b_1/b_2) +)) .../... cm, Höhe (H_1/H_2) +)) .../... cm.	+))	m

6.001.06..	<p>Einfassung aus Muldensteinen aus Beton nach TL Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK Muldenstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.</p> <p>Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.</p> <p>Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.</p>	
1.	Form MU Muldenstein,	
.1	Nennmaße: Breite 50 cm , Höhe 15 cm mit 3 cm Stich.	m
.2	Nennmaße: Breite 40 cm , Höhe 15 cm mit 3 cm Stich.	m
.3	Nennmaße: Breite 40 cm , Höhe 12 cm mit 3 cm Stich.	m
.4	Nennmaße: Breite +) ... cm , Höhe +) ... cm mit 3 cm Stich.	+) m

6.001.07..	<p>Bord oder Einfassung aus Betonbordsteinen, Bordrinnensteinen oder Muldensteinen des AG auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und bei Bordrinnensteinen und Muldensteinen einschließlich der, von Fundamentsohle bis OK Bordrinnenstein oder Muldenstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.</p> <p>Bordsteine mit 5 mm breiten Stoßfugen ohne Verfüllung versetzen.</p> <p>Bei Bordrinnensteinen und Muldensteinen die Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.</p> <p>Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.</p>	
1.	Bordsteine innerhalb der Baustelle bereitgestellt oder zwischengelagert,	
.1	Form/Maße: +)	+) m
.2	Form/Maße: +)	+) m
.3	Form/Maße: +)	+) m
.4	Form/Maße: +)	+) m
.5	Form/Maße: +)	+) m
2.	Bordsteine auf einem Lagerplatz bereitgestellt oder zwischengelagert, einfache Entfernung von der Baustelle ca. +) km,	+) m
.1	Form/Maße: +)	+) m
.2	Form/Maße: +)	+) m
.3	Form/Maße: +)	+) m
.4	Form/Maße: +)	+) m
.5	Form/Maße: +)	+) m
3.	+)	+) m
.1	Form/Maße: +)	+) m
.2	Form/Maße: +)	+) m
.3	Form/Maße: +)	+) m
4.	+)	+) m
.1	Form/Maße: +)	+) m
.2	Form/Maße: +)	+) m
.3	Form/Maße: +)	+) m

6.001.08..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Betonpflastersteinen nach TL Pflaster-StB, **Kanten gefast**, auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318 einschließlich der erforderlichen Rückenstützen und der, von Fundamentsohle bis OK Betonpflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.

Pflastersteine mit einer maximalen Fugenbreite von 10 mm versetzen, Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.

Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

1.	Pflasterstein 16/16/14 cm ; Farbe grau ,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig ; +)	+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.8	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m
2.	Pflasterstein +)/...../..... cm ; Farbe +) ,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig ; +)	+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.8	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m
3.	Pflasterstein +)/...../..... cm ; Farbe +) ,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig ; +)	+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.8	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m

6.001.09..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Betonpflastersteinen nach TL Pflaster-StB, Form Quadrat- oder Rechteckstein, auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318 einschließlich der erforderlichen Rückenstützen und der, von Fundamentsohle bis OK Betonpflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.

Pflastersteine mit einer maximalen Fugenbreite von 10 mm versetzen, Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.

Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

1.	Pflasterstein: +) cm dick,	+))	
	Rastermaße l/b: ca. +)/.....cm,	+))	
	Oberseite: +) ,	+))	
	Kanten: +) ,	+))	
	Farbe: +) ,	+))	
	+) ,	+))	
.1	1-zeilig; +)	+))	m
.2	1-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+))	m
.3	2-zeilig; +)	+))	m
.4	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+))	m
.5	2-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+))	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+))	m
.7	3-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+))	m
.8	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+))	m
.9	+) - zeilig; +)	+))	m
2.	Pflasterstein: +) cm dick,	+))	
	Rastermaße l/b: ca. +)/..... cm,	+))	
	Oberseite: +) ,	+))	
	Kanten: +) ,	+))	
	Farbe: +) ,	+))	
	+) ,	+))	
.1	1-zeilig; +)	+))	m
.2	1-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+))	m
.3	2-zeilig; +)	+))	m
.4	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+))	m
.5	2-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+))	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+))	m
.7	3-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+))	m
.8	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+))	m
.9	+) - zeilig; +)	+))	m

3.	Pflasterstein: +) cm dick,	+) 	
	Rastermaße l/b: ca. +)/..... cm,	+) 	
	Oberseite: +) ,	+) 	
	Kanten: +) ,	+) 	
	Farbe: +) ,	+) 	
	+) ,	+) 	
.1	1-zeilig; +)	+) 	m
.2	1-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+) 	m
.3	2-zeilig; +)	+) 	m
.4	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+) 	m
.5	2-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+) 	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+) 	m
.7	3-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+) 	m
.8	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+) 	m
.9	+) - zeilig; +)	+) 	m
4.	Pflasterstein: +) cm dick,	+) 	
	Rastermaße l/b: ca. +)/..... cm,	+) 	
	Oberseite: +) ,	+) 	
	Kanten: +) ,	+) 	
	Farbe: +) ,	+) 	
	+) ,	+) 	
.1	1-zeilig; +)	+) 	m
.2	1-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+) 	m
.3	2-zeilig; +)	+) 	m
.4	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+) 	m
.5	2-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+) 	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+) 	m
.7	3-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+) 	m
.8	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+) 	m
.9	+) - zeilig; +)	+) 	m

6.001.10..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Betonpflastersteinen nach TL Pflaster-StB unter Verwendung von **keilförmigen Quadrat- oder Rechtecksteinen** auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318 einschließlich der erforderlichen Rückenstützen und der, von Fundamentsohle bis OK Betonpflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.
 Pflastersteine mit einer maximalen Fugenbreite von 10 mm versetzen,
 Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.
 Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

1.	Keilstein: außen ca. 13 cm, innen ca. 10 cm dick ,		
	Normalstein: ca. 10 cm dick,		
	Rastermaße l/b: ca. +)/..... cm,	+)	
	Oberseite: +),	+)	
	Kanten: +),	+)	
	Farbe: +),	+)	
	+)	+)	
.1	1-zeilig mit Keilstein ; ca. 16 - 18 cm breit.		m
.2	2-zeilig mit 2 Keilsteinen , als Rinne; ca. 33 - 37 cm breit.		m
.3	2-zeilig mit 1 Keilstein und 1 Normalstein , als Rinne; ca. 33 - 37 cm breit.		m
.4	3-zeilig; als Muldenrinne mit ca. 3 cm Stich, ca. 50 cm breit.		m
.5	+) - zeilig; +)	+)	m
.6	+) - zeilig; +)	+)	m
2.	Keilstein: außen ca. +) cm , innen ca. +) cm dick ,	+)	
	Normalstein: ca. +) cm dick,	+)	
	Rastermaße l/b: ca. +)/..... cm,	+)	
	Oberseite: +),	+)	
	Kanten: +),	+)	
	Farbe: +),	+)	
	+)	+)	
.1	1-zeilig mit Keilstein ; ca. 16 - 18 cm breit.		m
.2	2-zeilig mit 2 Keilsteinen , als Rinne; ca. 33 - 37 cm breit.		m
.3	2-zeilig mit 1 Keilstein und 1 Normalstein , als Rinne; ca. 33 - 37 cm breit.		m
.4	3-zeilig; als Muldenrinne mit ca. 3 cm Stich, ca. 50 cm breit.		m
.5	+) - zeilig; +)	+)	m
.6	+) - zeilig; +)	+)	m

6.002

Borde, Einfassungen, Streifen und Rinnen aus Naturstein

6.002.01..

Bord oder Einfassung aus Bordsteinen aus Naturstein nach TL Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318 einschließlich Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK Bordstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.

Die Stoßfugen sind bis zu 10 mm breit mit Verfüllung herzustellen.

Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.

Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

1.	Gesteinsart: Granit , Farbe: +),	+)	
	Mindestdruckfestigkeit: 120 N/mm ² ,		
	Form A , mit Anlauf 15 cm/3 cm,		
	+),	+)	
.1	Maße: Breite 30 cm, Höhe 25 cm. (Größe 1)		m
.2	Maße: Breite 18 cm, Höhe 25 cm. (Größe 2)		m
.3	Maße: Breite 18 cm, Höhe 30 cm. (Größe 3)		m
.4	Maße: Breite 15 cm, Höhe 25 cm. (Größe 4)		m
.5	Maße: Breite 15 cm, Höhe 30 cm. (Größe 5)		m
.6	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.7	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.8	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
2.	Gesteinsart: Granit , Farbe: +),	+)	
	Mindestdruckfestigkeit: 120 N/mm ² ,		
	Form A-Sonderform , für Einbau an Bushaltestellen,		
	+),	+)	
.1	Maße: Breite 30 cm, Höhe 33 cm, mit Anlauf 18 cm/3 cm.		m
.2	Maße: Breite 30 cm, Höhe 30 cm, mit Anlauf 16 cm/3 cm.		m
.3	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm, mit Anlauf +) cm/ cm.	+)	m
3.	Gesteinsart: Granit , Farbe: +),	+)	
	Mindestdruckfestigkeit: 120 N/mm ² ,		
	Form B ,		
	Oberfläche: gespalten ,		
	+),	+)	
.1	Maße: Breite 14 cm, Höhe 25 bis 28 cm. (Größe 6)		m
.2	Maße: Breite 12 cm, Höhe 25 bis 28 cm. (Größe 6)		m
.3	Maße: Breite 12 bis 14 cm, Höhe 25 bis 30 cm. (Größe 7)		m
.4	Maße: Breite 10 bis 12 cm, Höhe 25 bis 30 cm. (Größe 7)		m
.5	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.6	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
4.	Gesteinsart: +), Farbe: +),	+)	
	Mindestdruckfestigkeit: +) N/mm ² ,	+)	
	Form +),	+)	
	Oberfläche: +),	+)	
	+),	+)	
.1	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.2	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.3	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.4	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.5	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 5. | Gesteinsart: +), Farbe: +), | +) | |
| | Mindestdruckfestigkeit: +) N/mm ² , | +) | |
| | Form +) , | +) | |
| | Oberfläche: +), | +) | |
| | +), | +) | |
| .1 | Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm. | +) | m |
| .2 | Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm. | +) | m |
| .3 | Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm. | +) | m |
| .4 | Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm. | +) | m |
| .5 | Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm. | +) | m |

6.002.02..

Bord oder Einfassung aus Bordsteinen aus Naturstein nach TL Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318 einschließlich Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK Bordstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.

Die Stoßfugen sind bis zu 10 mm breit mit Verfüllung herzustellen.

Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.

Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

	+)	+)	
1.	Gesteinsart: Granit , Farbe: +, Mindestdruckfestigkeit: 120 N/mm ² , Form A , mit Anlauf 15 cm/3 cm, +)	+)	
.1	Maße: Breite 30 cm, Höhe 25 cm. (Größe 1)		m
.2	Maße: Breite 18 cm, Höhe 25 cm. (Größe 2)		m
.3	Maße: Breite 18 cm, Höhe 30 cm. (Größe 3)		m
.4	Maße: Breite 15 cm, Höhe 25 cm. (Größe 4)		m
.5	Maße: Breite 15 cm, Höhe 30 cm. (Größe 5)		m
.6	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.7	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.8	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
2.	Gesteinsart: Granit , Farbe: +, Mindestdruckfestigkeit: 120 N/mm ² , Form A-Sonderform , für Einbau an Bushaltestellen , +)	+)	
.1	Maße: Breite 30 cm, Höhe 33 cm, mit Anlauf 18 cm/3 cm.		m
.2	Maße: Breite 30 cm, Höhe 30 cm, mit Anlauf 16 cm/3 cm.		m
.3	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm, mit Anlauf +) cm/ cm.	+)	m
3.	Gesteinsart: Granit , Farbe: +, Mindestdruckfestigkeit: 120 N/mm ² , Form B , Oberfläche: gespalten , +)	+)	
.1	Maße: Breite 14 cm, Höhe 25 bis 28 cm. (Größe 6)		m
.2	Maße: Breite 12 cm, Höhe 25 bis 28 cm. (Größe 6)		m
.3	Maße: Breite 12 bis 14 cm, Höhe 25 bis 30 cm. (Größe 7)		m
.4	Maße: Breite 10 bis 12 cm, Höhe 25 bis 30 cm. (Größe 7)		m
.5	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.6	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
4.	Gesteinsart: +, Farbe: +, Mindestdruckfestigkeit: +) N/mm ² , Form +), Oberfläche: +, +)	+)	
.1	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.2	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.3	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.4	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m
.5	Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm.	+)	m

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 5. | Gesteinsart: +), Farbe: +), | +) | |
| | Mindestdruckfestigkeit: +) N/mm ² , | +) | |
| | Form +) , | +) | |
| | Oberfläche: +), | +) | |
| | +), | +) | |
| .1 | Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm. | +) | m |
| .2 | Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm. | +) | m |
| .3 | Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm. | +) | m |
| .4 | Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm. | +) | m |
| .5 | Maße: Breite +) cm, Höhe +) cm. | +) | m |

6.002.03..	Bord oder Einfassung in Bögen mit einem Radius ≤ 12 m unter Verwendung von Kurvensteinen aus Naturstein nach TL Pflaster-StB herstellen als Zuschlag zur		
01	OZ +)	+)	m
02	OZ +)	+)	m
03	OZ +)	+)	m
6.002.04..	Bord oder Einfassung in Bögen mit einem Radius ≤ 12 m unter Verwendung von Bordsteinen aus Naturstein nach TL Pflaster-StB mit einer Länge ≤ 50 cm herstellen als Zuschlag zur		
01	OZ +)	+)	m
02	OZ +)	+)	m
03	OZ +)	+)	m
6.002.05..	Bord oder Einfassung aus Bordsteinen aus Naturstein des AG auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318 einschließlich Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK Bordstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.		
	Die Stoßfugen sind bis zu 10 mm breit mit Verfüllung herzustellen.		
	Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50 N/mm ² , Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.		
	Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.		
1.	Bordsteine innerhalb der Baustelle bereitgestellt oder zwischengelagert,		
.1	Form/Maße: +)	+)	m
.2	Form/Maße: +)	+)	m
.3	Form/Maße: +)	+)	m
.4	Form/Maße: +)	+)	m
.5	Form/Maße: +)	+)	m
2.	Bordsteine auf einem Lagerplatz bereitgestellt oder zwischengelagert, einfache Entfernung von der Baustelle ca. +) km,		
.1	Form/Maße: +)	+)	m
.2	Form/Maße: +)	+)	m
.3	Form/Maße: +)	+)	m
.4	Form/Maße: +)	+)	m
.5	Form/Maße: +)	+)	m

6.002.06..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein nach TL
 Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318
 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK
 Pflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.
 Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50
 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.
 Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und
 Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

Gesteinsart: **Granit**, Farbe: **+**) , **+))**
 Mindestdruckfestigkeit: 120 N/mm²,
 Oberflächen: **gespalten**,
 Oberseite: **gespalten**,

1.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine), Anteil der Bindersteine, Länge 22-30 cm: 10 %, zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: ± 15 mm, zulässige Abweichung von der Nenndicke: ± 15 mm, maximale Fugenbreite: 15 mm,		
.1	1-zeilig ; +))	+))	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +))	+))	m
.3	2-zeilig ; +))	+))	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +))	+))	m
.5	2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +))	+))	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +))	+))	m
.7	3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +))	+))	m
.8	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +))	+))	m
.9	+)) - zeilig ; +))	+))	m
2.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine), Anteil der Bindersteine , Länge 22-30 cm: +)) ... %, +)) zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: ± 15 mm, zulässige Abweichung von der Nenndicke: ± 15 mm, maximale Fugenbreite: 15 mm,		
.1	1-zeilig ; +))	+))	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +))	+))	m
.3	2-zeilig ; +))	+))	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +))	+))	m
.5	2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +))	+))	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +))	+))	m
.7	3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +))	+))	m
.8	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +))	+))	m
.9	+)) - zeilig ; +))	+))	m
3.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 9/9/9 cm (Kleinpflastersteine), zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: ± 10 mm, zulässige Abweichung von der Nenndicke: ± 10 mm, maximale Fugenbreite: 10 mm,		
.1	1-zeilig ; +))	+))	m
.2	2-zeilig ; +))	+))	m
.3	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +))	+))	m
.4	3-zeilig ; +))	+))	m
.5	3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +))	+))	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 1,5 cm Stich, +))	+))	m
.7	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +))	+))	m
.8	+)) - zeilig ; +))	+))	m
.9	+)) - zeilig ; +))	+))	m

4.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: +)//..... cm ,	+)	
	+),	+)	
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +)mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +)mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig ; +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens +) cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m

6.002.07..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein nach TL
 Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318
 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK
 Pflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.

Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50
 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.

Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und
 Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

Gesteinsart: **Muschelkalk**, +)

Mindestdruckfestigkeit: 40 N/mm²,

Oberflächen: **gespalten**,

Oberseite: **gespalten**,

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1. | Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine),
Anteil der Bindersteine, Länge 22-30 cm: 10 %,
zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: ± 15 mm,
zulässige Abweichung von der Nenndicke: ± 15 mm,
maximale Fugenbreite: 15 mm, | | |
| .1 | 1-zeilig ; +) | +) | m |
| .2 | 1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +) | +) | m |
| .3 | 2-zeilig ; +) | +) | m |
| .4 | 2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +) | +) | m |
| .5 | 2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +) | +) | m |
| .6 | 3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +) | +) | m |
| .7 | 3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +) | +) | m |
| .8 | 5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +) | +) | m |
| .9 | +) - zeilig ; +) | +) | m |
| 2. | Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine),
Anteil der Bindersteine , Länge 22-30 cm: +) ... %, +)
zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: ± 15 mm,
zulässige Abweichung von der Nenndicke: ± 15 mm,
maximale Fugenbreite: 15 mm, | | |
| .1 | 1-zeilig ; +) | +) | m |
| .2 | 1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +) | +) | m |
| .3 | 2-zeilig ; +) | +) | m |
| .4 | 2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +) | +) | m |
| .5 | 2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +) | +) | m |
| .6 | 3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +) | +) | m |
| .7 | 3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +) | +) | m |
| .8 | 5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +) | +) | m |
| .9 | +) - zeilig ; +) | +) | m |
| 3. | Nennmaße b//d des Pflastersteines: +)/...../..... cm ,
+), +)
zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm, +)
zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm, +)
maximale Fugenbreite: +) mm, +) | | |
| .1 | 1-zeilig ; +) | +) | m |
| .2 | 2-zeilig ; +) | +) | m |
| .3 | 2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +) | +) | m |
| .4 | 3-zeilig ; +) | +) | m |
| .5 | 3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +) | +) | m |
| .6 | 3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens +) cm Stich, +) | +) | m |
| .7 | 5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +) | +) | m |
| .8 | +) - zeilig ; +) | +) | m |
| .9 | +) - zeilig ; +) | +) | m |

6.002.08..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein nach TL
 Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318
 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK
 Pflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.
 Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50
 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.
 Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und
 Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

	Gesteinsart: +), Farbe: +),	+)	
	Mindestdruckfestigkeit: +) N/mm ² ,	+)	
	Oberflächen: gespalten ,		
	Oberseite: +)		
1.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine), Anteil der Bindersteine, Länge 22-30 cm: 10 %, zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nennstärke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: 15 mm,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig ; +)	+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.8	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m
2.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine), Anteil der Bindersteine , Länge 22-30 cm: +) ... %, zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nennstärke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: 15 mm,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig ; +)	+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.8	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m
3.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 9/9/9 cm (Kleinpflastersteine), zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nennstärke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: 10 mm,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig ; +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 1,5 cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m

4.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: +)/...../..... cm ,	+)	
	+),	+)	
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig ; +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens +) cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m

6.002.09..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein nach TL
 Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318
 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK
 Pflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.
 Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50
 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.
 Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und
 Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

	Gesteinsart: +), Farbe: +),	+)	
	Mindestdruckfestigkeit: +) N/mm ² ,	+)	
	Oberflächen: gesägt ,		
	Oberseite: gesägt und gestockt mit gebrochenen Kanten ,		
	+),	+)	
1.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine), Anteil der Bindersteine, Länge 22-30 cm: 10 %, zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: ± 5 mm, zulässige Abweichung von der Nenndicke: ± 5 mm, maximale Fugenbreite: 10 mm,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.4	+) - zeilig ; +)	+)	m
.5	+) - zeilig ; +)	+)	m
2.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine), Anteil der Bindersteine , Länge 22-30 cm: +) ... %, +) zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: ± 5 mm, zulässige Abweichung von der Nenndicke: ± 5 mm, maximale Fugenbreite: 10 mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.4	+) - zeilig ; +)	+)	m
.5	+) - zeilig ; +)	+)	m
3.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 9/9/9 cm (Kleinpflastersteine), zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: ± 5 mm, zulässige Abweichung von der Nenndicke: ± 5 mm, maximale Fugenbreite: 10 mm,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 1,5 cm Stich, +)	+)	m
.4	+) - zeilig ; +)	+)	m
.5	+) - zeilig ; +)	+)	m
4.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: +)/...../.....cm, +), +) zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +)mm, +) zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm, +) maximale Fugenbreite: +) mm, +)	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens +) cm Stich, +)	+)	m
.4	+) - zeilig ; +)	+)	m
.5	+) - zeilig ; +)	+)	m

6.002.10..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein nach TL
 Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318
 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK
 Pflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.
 Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50
 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.
 Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und
 Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

	Gesteinsart: +), Farbe: +),	+)	
	Mindestdruckfestigkeit: +) N/mm ² ,	+)	
	Oberflächen: +),	+)	
	Oberseite: +),	+)	
	+),	+)	
1.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine), Anteil der Bindersteine, Länge 22-30 cm: 10 %, zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig ; +)	+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.6	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	+) - zeilig ; +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m
2.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine), Anteil der Bindersteine , Länge 22-30 cm: +) ... %, zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig ; +)	+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.6	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	+) - zeilig ; +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m
3.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 9/9/9 cm (Kleinpflastersteine), zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: 10 mm,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig ; +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 1,5 cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m

4.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: +)/...../..... cm ,	+)	
	+),	+)	
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig ; +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens +) cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m

6.002.11..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein nach TL
 Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318
 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK
 Pflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.
 Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50
 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.
 Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und
 Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

	Gesteinsart: Granit , Farbe: +)	+)	
	Mindestdruckfestigkeit: 120 N/mm ² ,		
	Oberflächen: gespalten ,		
	Oberseite: +).....	+)	
	+)	+)	
1.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine),		
	Anteil der Bindersteine, Länge 22-30 cm: 10 %,		
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: 15 mm,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig ; +)	+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.8	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m
2.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine),		
	Anteil der Bindersteine , Länge 22-30 cm: +) ... %, +)	+)	
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm, +)	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm, +)	+)	
	maximale Fugenbreite: 15 mm,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig ; +)	+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.8	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m
3.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 9/9/9 cm (Kleinpflastersteine),		
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm, +)	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm, +)	+)	
	maximale Fugenbreite: 10 mm,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig ; +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 1,5 cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m

4.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: +)/...../..... cm ,	+)	
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nennstärke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig ; +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens +) cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m

6.002.12..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein nach TL
 Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318
 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK
 Pflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.

Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50
 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.

Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und
 Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

	Gesteinsart: Muschelkalk,	+)	
	Mindestdruckfestigkeit: 40 N/mm ² ,		
	Oberflächen: gespalten,		
	Oberseite: +)	+)	
	+)	+)	
1.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine),		
	Anteil der Bindersteine, Länge 22-30 cm: 10 %,		
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nennstärke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: 15 mm,		
.1	1-zeilig; +)	+)	m
.2	1-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig; +)	+)	m
.4	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	2-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	3-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.8	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.9	+) - zeilig; +)	+)	m
2.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine),		
	Anteil der Bindersteine , Länge 22-30 cm: +) ... %,	+)	
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nennstärke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: 15 mm,		
.1	1-zeilig; +)	+)	m
.2	1-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig; +)	+)	m
.4	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	2-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	3-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.8	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.9	+) - zeilig; +)	+)	m
3.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: +)/...../ cm,	+)	
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nennstärke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig; +)	+)	m
.2	2-zeilig; +)	+)	m
.3	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig; +)	+)	m
.5	3-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens +) cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig; +)	+)	m
.9	+) - zeilig; +)	+)	m

6.002.13..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein nach TL
 Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318
 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK
 Pflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.
 Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50
 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.
 Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und
 Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

	Gesteinsart: +)	Farbe: +)	+)	
	Mindestdruckfestigkeit: +)	N/mm ² ,	+)	
	Oberflächen: gespalten ,			
	Oberseite: +)		+)	
	+)		+)	
1.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine),			
	Anteil der Bindersteine, Länge 22-30 cm: 10 %,			
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,		+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,		+)	
	maximale Fugenbreite: 15 mm,			
.1	1-zeilig ; +)		+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)		+)	m
.3	2-zeilig ; +)		+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)		+)	m
.5	2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)		+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)		+)	m
.7	3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)		+)	m
.8	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)		+)	m
.9	+) - zeilig ; +)		+)	m
2.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine),			
	Anteil der Bindersteine , Länge 22-30 cm: +) ... %,		+)	
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,		+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,		+)	
	maximale Fugenbreite: 15 mm,			
.1	1-zeilig ; +)		+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)		+)	m
.3	2-zeilig ; +)		+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)		+)	m
.5	2-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)		+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)		+)	m
.7	3-zeilig ; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)		+)	m
.8	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)		+)	m
.9	+) - zeilig ; +)		+)	m
3.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 9/9/9 cm (Kleinpflastersteine),			
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,		+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,		+)	
	maximale Fugenbreite: 10 mm,			
.1	1-zeilig ; +)		+)	m
.2	2-zeilig ; +)		+)	m
.3	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)		+)	m
.4	3-zeilig ; +)		+)	m
.5	3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)		+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 1,5 cm Stich, +)		+)	m
.7	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)		+)	m
.8	+) - zeilig ; +)		+)	m
.9	+) - zeilig ; +)		+)	m

4.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: +)/...../..... cm ,	+)	
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig ; +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens +) cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m

6.002.14..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein nach TL
 Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318
 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK
 Pflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.
 Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50
 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.
 Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und
 Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

	Gesteinsart: +), Farbe: +),	+)	
	Mindestdruckfestigkeit: +) N/mm ² ,	+)	
	Oberflächen: gesägt ,		
	Oberseite: gesägt und gestockt mit gebrochenen Kanten ,		
	+)	+)	
1.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine), Anteil der Bindersteine, Länge 22-30 cm: 10 %, zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: ± 5 mm, zulässige Abweichung von der Nennstärke: ± 5 mm, maximale Fugenbreite: 10 mm,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.4	+) - zeilig ; +)	+)	m
.5	+) - zeilig ; +)	+)	m
2.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine), Anteil der Bindersteine , Länge 22-30 cm: +) ... %, zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: ± 5 mm, zulässige Abweichung von der Nennstärke: ± 5 mm, maximale Fugenbreite: 10 mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.4	+) - zeilig ; +)	+)	m
.5	+) - zeilig ; +)	+)	m
3.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 9/9/9 cm (Kleinpflastersteine), zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: ± 5 mm, zulässige Abweichung von der Nennstärke: ± 5 mm, maximale Fugenbreite: 10 mm,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 1,5 cm Stich, +)	+)	m
.4	+) - zeilig ; +)	+)	m
.5	+) - zeilig ; +)	+)	m
4.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: +)/...../..... cm , +), zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm, zulässige Abweichung von der Nennstärke: \pm +) mm, maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens +) cm Stich, +)	+)	m
.4	+) - zeilig ; +)	+)	m
.5	+) - zeilig ; +)	+)	m

6.002.15..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein nach TL
 Pflaster-StB auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318
 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK
 Pflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.
 Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50
 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.
 Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und
 Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

	Gesteinsart: +), Farbe: +),	+)	
	Mindestdruckfestigkeit: +) N/mm ² ,	+)	
	Oberflächen: +),	+)	
	Oberseite: +),	+)	
	+)	+)	
1.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine),		
	Anteil der Bindersteine, Länge 22-30 cm: 10 %,		
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig ; +)	+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.6	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	+) - zeilig ; +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m
2.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine),		
	Anteil der Bindersteine , Länge 22-30 cm: +) ... %,	+)	
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	1-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig ; +)	+)	m
.4	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.6	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	+) - zeilig ; +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m
3.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: 9/9/9 cm (Kleinpflastersteine),		
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: 10 mm,		
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig ; +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 1,5 cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m

4.	Nennmaße b//d des Pflastersteines: +)/...../..... cm ,	+)	
	+),	+)	
	zulässige Abweichung von den Nenn-Flächenmaßen: \pm +) mm,	+)	
	zulässige Abweichung von der Nenndicke: \pm +) mm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig ; +)	+)	m
.2	2-zeilig ; +)	+)	m
.3	2-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig ; +)	+)	m
.5	3-zeilig ; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens +) cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig ; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig ; +)	+)	m
.9	+) - zeilig ; +)	+)	m

6.002.16..

Streifen, Rinne oder Muldenrinne aus Pflastersteinen aus Naturstein des AG auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 gemäß DIN 18318 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze und der, von Fundamentsohle bis OK Pflasterstein durchgehenden Bewegungsfugen herstellen.
Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig.

Bewegungsfugen mit Fugeneinlage aus Kunststoffhartschaumplatten und Fugenschluss aus elastischer Fugenmasse herstellen.

1.	Pflastersteine innerhalb der Baustelle bereitgestellt oder zwischengelagert, Gesteinsart: Granit, Oberflächen: gespalten, Oberseite: gespalten, Maße b/l/d des Pflastersteines: ca. 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine), maximale Fugenbreite: 15 mm,		
.1	1-zeilig; +)	+)	m
.2	1-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig; +)	+)	m
.4	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	2-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	3-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.8	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.9	+) - zeilig; +)	+)	m
2.	Pflastersteine auf einem Lagerplatz bereitgestellt oder zwischengelagert, einfache Entfernung von der Baustelle ca. +) km, Gesteinsart: Granit, Oberflächen: gespalten, Oberseite: gespalten, Maße b/l/d des Pflastersteines: ca. 16 / 16-22 / 16 cm (Großpflastersteine), maximale Fugenbreite: 15 mm,	+)	
.1	1-zeilig; +)	+)	m
.2	1-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.3	2-zeilig; +)	+)	m
.4	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.5	2-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.7	3-zeilig; als Rinne, davon 1 Zeile höher gesetzt bzw. schräg gestellt, +)	+)	m
.8	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.9	+) - zeilig; +)	+)	m
3.	Pflastersteine innerhalb der Baustelle bereitgestellt oder zwischengelagert, Gesteinsart: Granit, Oberflächen: gespalten, Oberseite: gespalten, Maße b/l/d des Pflastersteines: ca. 9/9/9 cm (Kleinpflastersteine), maximale Fugenbreite: 10 mm,		
.1	1-zeilig; +)	+)	m
.2	2-zeilig; +)	+)	m
.3	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig; +)	+)	m
.5	3-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 1,5 cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig; +)	+)	m
.9	+) - zeilig; +)	+)	m

4.	Pflastersteine auf einem Lagerplatz bereitgestellt oder zwischengelagert, einfache Entfernung von der Baustelle ca. +) km,	+)	
	Gesteinsart: Granit,		
	Oberflächen: gespalten,		
	Oberseite: gespalten,		
	Maße b/l/d des Pflastersteines: ca. 9/9/9 cm (Kleinpflastersteine),		
	maximale Fugenbreite: 10 mm,		
.1	1-zeilig; +)	+)	m
.2	2-zeilig; +)	+)	m
.3	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig; +)	+)	m
.5	3-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 1,5 cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig; +)	+)	m
.9	+) - zeilig; +)	+)	m
5.	Pflastersteine innerhalb der Baustelle bereitgestellt oder zwischengelagert,		
	Gesteinsart: +),	+)	
	Oberflächen: +) ,	+)	
	Oberseite: +),	+)	
	Maße b/l/d des Pflastersteines: ca. +)/...../..... cm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig; +)	+)	m
.2	2-zeilig; +)	+)	m
.3	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig; +)	+)	m
.5	3-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens +) cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig; +)	+)	m
.9	+) - zeilig; +)	+)	m
6.	Pflastersteine auf einem Lagerplatz bereitgestellt oder zwischengelagert, einfache Entfernung von der Baustelle ca. +) km,	+)	
	Gesteinsart: +),	+)	
	Oberflächen: +) ,	+)	
	Oberseite: +),	+)	
	Maße b/l/d des Pflastersteines: ca. +)/...../..... cm,	+)	
	maximale Fugenbreite: +) mm,	+)	
.1	1-zeilig; +)	+)	m
.2	2-zeilig; +)	+)	m
.3	2-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.4	3-zeilig; +)	+)	m
.5	3-zeilig; als Rinne vor Bord oder Einfassung, +)	+)	m
.6	3-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens +) cm Stich, +)	+)	m
.7	5-zeilig; als Muldenrinne mit mindestens 3 cm Stich, +)	+)	m
.8	+) - zeilig; +)	+)	m
.9	+) - zeilig; +)	+)	m

6.003 Sickerungen

6.003.01..	Sickerstrang ohne Sickerrohrleitung für Quer-und Längssickerung aus frostbeständigem, grobkörnigem Gesteinsmaterial zur Entwässerung des Untergrundes oder Unterbaues mit mindestens 3 % Gefälle herstellen. Die anfallenden Erdarbeiten sind einzurechnen.		
1.	Abrechnung nach Aufmaß.		
.1	30/30 cm.		m
.2	+)/..... cm.	+) 	m
.3	+)/..... cm.	+) 	m
2.	Abrechnung nach Aufmaß mit Liefernachweis.		
.1	30/30 cm.		m
.2	+)/..... cm.	+) 	m
.3	+)/..... cm.	+) 	m
3.	Abrechnung nach Wiegescheinen.		
.1	30/30 cm.		t
.2	+)/..... cm.	+) 	t
.3	+)/..... cm.	+) 	t
6.003.02..	Sickerstrang mit Sickerrohrleitung aus Kunststoff- Vollsickerrohr (TP) der Kategorie SD aus PVC-U oder PE mit Steckmuffenverbindung nach DIN 4262-1, i.M. 40 cm breit und 50 cm tief, mit entsprechendem Längsgefälle einschließlich des Filtermaterials aus Kies 8/32 bzw. Splitt 5/32 oder gleichwertig herstellen. Die anfallenden Erdarbeiten sind einzurechnen.		
	Abrechnung nach Aufmaß.		
1.	Typ R1 , flexible, kreisrunde, gewellte Dränrohre,		
.1	DN 80.		m
.2	DN 100.		m
.3	DN 125.		m
.4	DN 160.		m
.5	DN 200.		m
.6	DN +)	+) 	m
2.	Typ R2 , kreisrunde, außen gewellte, innen glatte Verbundrohre,		
.1	DN 80.		m
.2	DN 100.		m
.3	DN 160.		m
.4	DN 200.		m
.5	DN +)	+) 	m

6.003.03.. **Sickerstrang mit Sickerrohrleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr** (TP) der Kategorie SD aus PVC-U oder PE mit Steckmuffenverbindung nach DIN 4262-1, i.M. 40 cm breit, mit entsprechendem Längsgefälle herstellen. Der Leitungsgraben ist mit Filtermaterial der OZ 6.003.07 zu verfüllen. Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.

Abrechnung nach Aufmaß.

1.	Typ R1 , flexible, kreisrunde, gewellte Dränrohre,		
.1	DN 80.		m
.2	DN 100.		m
.3	DN 125.		m
.4	DN 160.		m
.5	DN 200.		m
.6	DN +)	+) 	m
2.	Typ R2 , kreisrunde, außen gewellte, innen glatte Verbundrohre,		
.1	DN 80.		m
.2	DN 100.		m
.3	DN 160.		m
.4	DN 200.		m
.5	DN +)	+) 	m

6.003.04.. **Sickerstrang mit Sickerrohrleitung aus Kunststoff-Teilsickerrohr** (LP) der Kategorie SD aus PVC-U oder PE mit Steckmuffenverbindung nach DIN 4262-1, i.M. 60 cm breit und 50 cm tief, mit entsprechendem Längsgefälle einschließlich des Filtermaterials aus Kies 8/32 bzw. Splitt 5/32 oder gleichwertig herstellen. Das Rohr ist seitlich bis zum Beginn der Einlaufschlitze in steinfreien, bindigen Boden einzubetten. Die Oberfläche des Bettungsmaterials ist mit einer zum Rohr hinweisenden Neigung auszubilden und zu glätten. Die anfallenden **Erdarbeiten sind einzurechnen.**

Abrechnung nach Aufmaß.

1.	Typ R2 , kreisrunde, außen gewellte, innen glatte Verbundrohre,		
.1	DN 100.		m
.2	DN 160.		m
.3	DN 200.		m
.4	DN +)	+) 	m
2.	Typ C1 , tunnelförmige, quer gewellte Rohre mit glatter Fließsohle,		
.1	DN 100.		m
.2	DN 160.		m
.3	DN +)	+) 	m
3.	Typ C2 , tunnelförmige Vollwandrohre mit glatter Fließsohle,		
.1	DN 100.		m
.2	DN 160.		m
.3	DN +)	+) 	m

6.003.05..	Sickerstrang mit Sickerrohrleitung aus Kunststoff-Teilsickerrohr (LP) der Kategorie SD aus PVC-U oder PE mit Steckmuffenverbindung nach DIN 4262-1, i.M. 60 cm breit, mit entsprechendem Längsgefälle herstellen. Das Rohr ist seitlich bis zum Beginn der Einlaufschlitze in steinfreien, bindigen Boden einzubetten. Die Oberfläche des Bettungsmaterials ist mit einer zum Rohr hinweisenden Neigung auszubilden und zu glätten. Der Leitungsgraben ist mit Filtermaterial der OZ 6.003.07 zu verfüllen. Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.		
	Abrechnung nach Aufmaß.		
1.	Typ R2 , kreisrunde, außen gewellte, innen glatte Verbundrohre,		
.1	DN 100.		m
.2	DN 160.		m
.3	DN 200.		m
.4	DN +)	+) .	m
2.	Typ C1 , tunnelförmige, quer gewellte Rohre mit glatter Fließsohle,		
.1	DN 100.		m
.2	DN 160.		m
.3	DN +)	+) .	m
3.	Typ C2 , tunnelförmige Vollwandrohre mit glatter Fließsohle,		
.1	DN 100.		m
.2	DN 160.		m
.3	DN +)	+) .	m
6.003.06..	Auslaufstück mit geschlitzter Froschklappe für Vollsicker- bzw. Teilsickerrohre liefern und einbauen.		
01	DN 80.		St
02	DN 100.		St
03	DN 125.		St
04	DN 160.		St
05	DN 200.		St
06	DN +)	+) .	St
6.003.07..	Filtermaterial für Sickerstränge und dgl. liefern und einbauen. Abrechnung nach Wiegescheinen.		
01	Kies 8/32.		t
02	Splitt 5/32.		t
03	+)	+) .	t
04	+)	+) .	t

6.003.08..	Geotextil aus genadeltem Polyester- oder Polypropylenvlies liefern und nach dem "Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues" verlegen. Verlegehinweise und Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten. Überlappungen werden nicht gesondert vergütet. Erschwernisse beim Überschütten des Geotextiles sind einzurechnen.		
1.	Geotextil als Filter für Sickerstränge, Masse pro Flächeneinheit $\geq 100 \text{ g/m}^2$ (= GRK 2), +)	+)	
	Abrechnung nach Länge des Sickerstranges.		
.1	Für Sickerstrang mit Sickerrohrleitung gemäß Regelzeichnung +)	+)	m
.2	Für Sickerstrang mit Sickerrohrleitung gemäß Regelzeichnung +)	+)	m
2.	Geotextil als Filter für Sickerstränge, Masse pro Flächeneinheit \geq +) g/m^2 (= GRK +)), +)	+) +)	
	Abrechnung nach Länge des Sickerstranges.		
.1	Für Sickerstrang mit Sickerrohrleitung gemäß Regelzeichnung +)	+)	m
.2	Für Sickerstrang mit Sickerrohrleitung gemäß Regelzeichnung +)	+)	m
6.003.09..	Sickergrube herstellen: Grube ausheben und mit Gesteinsmaterial der Gesteinskörnung +) bis OK Gelände locker verfüllen. Aushubmaterial in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	+)	
01	Grube l/b/h: 2 m/2 m/2 m.		St
02	Grube l/b/h: +) m/..... m/..... m.	+)	St
03	Grube l/b/h: +) m/..... m/..... m.	+)	St
6.003.10..	Sickergrube, mit Oberboden abgedeckt , herstellen: Oberboden abtragen und seitlich zur Wiederverwendung lagern. Grube ausheben, mit Gesteinsmaterial der Körnung +)/.....mm bis +) cm unter OK Gelände locker verfüllen, Gesteinsmaterial mit Polypropylenvlies mit mindestens 300 g/m^2 abdecken und mit seitlich gelagertem Oberboden geländegleich auffüllen. Aushubmaterial in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen, überschüssigen Oberboden seitlich einebnen.	+)	
01	Grube l/b/h: 2 m/2 m/2 m.		St
02	Grube l/b/h: +) m/..... m/..... m.	+)	St
03	Grube l/b/h: +) m/..... m/..... m.	+)	St
6.003.1100	Baumbelüftungs- und Baumbewässerungsleitung aus flexiblem, kreisrundem, gewelltem Kunststoff-Vollsickerrohr DN 80 aus PVC-U herstellen. Die Leitung ist als Ringleitung mit aufgehendem Steigrohr mit dem Einbau der Vegetationsschicht bzw. des Oberbodens in einer Tiefe von ca. 60 bis 80 cm zu verlegen. Abrechnung nach Aufmaß.		m
6.003.12..	Abschlusskappe für Steigrohr der OZ 6.003.1100 , Deckel aufklappbar oder herausnehmbar mit Lüftungsöffnungen, liefern und einbauen.		
01	Abschlusskappe in der Vegetationsfläche verankern.		St
02	Abschlusskappe ohne Betonabdeckplatte in der Verkehrsfläche einbauen.		St
03	Abschlusskappe mit Betonabdeckplatte in der Verkehrsfläche einbauen.		St

6.004 Rohrleitungen

6.004.01..	<p>Sickerstrang mit Sickerrohrleitung aus geschlitztem Kunststoff-Mehrweckrohr (MP) der Kategorie SD aus PVC-U oder PE mit dichter Steckmuffenverbindung nach DIN 4262-1 als Transportleitung herstellen. Das Rohr ist seitlich bis zum Beginn der Einlaufschlitze in steinfreien, bindigem Boden einzubetten. Die Oberfläche des Bettungsmaterials ist mit einer zum Rohr hinweisenden Neigung auszubilden und zu glätten. Der Leitungsgraben ist mit Filtermaterial der OZ 6.003.07 zu verfüllen. Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.</p> <p>Abrechnung nach Aufmaß.</p>	
1.	Typ R2 , kreisrunde, außen gewellte, innen glatte Verbundrohre,	
.1	DN 200.	m
.2	DN 250.	m
.3	DN 355.	m
.4	DN +)	+) m
2.	Typ C1 , tunnelförmige, quer gewellte Rohre mit glatter Fließsohle,	
.1	DN 200.	m
.2	DN 250.	m
.3	DN 355.	m
.4	DN +)	+) m
3.	Typ C2 , tunnelförmige Vollwandrohre mit glatter Fließsohle,	
.1	DN 200.	m
.2	DN 250.	m
.3	DN 355.	m
.4	DN +)	+) m
6.004.02..	<p>Transportrohrleitung aus ungeschlitztem Kunststoff-Mehrweckrohr (UP) der Kategorie SD aus PVC-U oder PE mit dichter Steckmuffenverbindung nach DIN 4262-1 in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung in der Dicke der unteren Bettungsschicht aus körnigen, ungebundenen Baustoffen nach DIN EN 1610 herstellen. Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.</p> <p>Abrechnung nach Aufmaß.</p>	
1.	Typ R2 , kreisrunde, außen gewellte, innen glatte Verbundrohre,	
.1	DN 200 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.	m
.2	DN 250 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.	m
.3	DN 355 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.	m
.4	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+) m
2.	Typ C1 , tunnelförmige, quer gewellte Rohre mit glatter Fließsohle,	
.1	DN 200 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.	m
.2	DN 250 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.	m
.3	DN 355 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.	m
.4	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+) m
3.	Typ C2 , tunnelförmige Vollwandrohre aus mit glatter Fließsohle,	
.1	DN 200 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.	m
.2	DN 250 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.	m
.3	DN 355 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.	m
.4	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+) m

6.004.03..	Sonderformstücke als Zulage zur OZ 6.004.01 und 6.004.02 für Mehrzweckrohre mit einem Innendurchmesser ab DN 200 liefern und einbauen.		
1.	T-Stücke, Abzweige,		
.1	DN 200.		St
.2	DN 250.		St
.3	DN 355.		St
.4	DN +)	+) .	St
2.	T-Stücke mit Reduzierung, Abzweige mit Reduzierung bzw. Reduktionsmuffen,		
.1	DN 200.		St
.2	DN 250.		St
.3	DN 355.		St
.4	DN +)	+) .	St
6.004.04..	Auslaufstück mit geschlitzter Froschklappe als Zulage zur OZ 6.004.01 und 6.004.02 für Mehrzweckrohre liefern und einbauen.		
01	DN 200.		St
02	DN 250.		St
03	DN 355.		St
04	DN +)	+) .	St
6.004.05..	Geotextil aus genadeltem Polyester- oder Polypropylenvlies liefern und nach dem "Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues" verlegen. Verlegehinweise und Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten. Überlappungen werden nicht gesondert vergütet. Erschwernisse beim Überschütten des Geotextiles sind einzurechnen.		
1.	Geotextil als Filter für Mehrzweckleitungen, Masse pro Flächeneinheit $\geq 100 \text{ g/m}^2$ (= GRK 2), +)	+) .	
	Abrechnung nach Länge der Mehrzweckleitung.		
.1	Für Mehrzweckleitung gemäß Regelzeichnung +)	+) .	m
.2	Für Mehrzweckleitung gemäß Regelzeichnung +)	+) .	m
2.	Geotextil als Filter für Mehrzweckleitungen, Masse pro Flächeneinheit \geq +) g/m^2 (= GRK +)), +)	+) . +) .	
	Abrechnung nach Länge der Mehrzweckleitung.		
.1	Für Mehrzweckleitung gemäß Regelzeichnung +)	+) .	m
.2	Für Mehrzweckleitung gemäß Regelzeichnung +)	+) .	m

6.004.06..	Betonrohrleitung in Bettung Typ 1 aus körnigen, ungebundenen Baustoffen nach DIN EN 1610 aus kreisförmigen Rohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 1 herstellen. Rohrverbindungen und Anschlüsse mittels Glockenmuffen sind mit Elastomerdichtungen nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 herzustellen. Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.		
1.	Rohr mit Fuß und Falzmuffe, B-KF-FM,		
.1	DN 300 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	DN 400 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.3	DN 500 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.4	DN 600 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.5	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
2.	Rohr ohne Fuß mit Glockenmuffe, B-K-GM,		
.1	DN 300 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	DN 400 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.3	DN 500 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.4	DN 600 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.5	DN 800 , Dicke der unteren Bettungsschicht 25 cm.		m
.6	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
6.004.07..	Betonrohrleitung in Bettung Typ 1 aus Beton nach DIN EN 1610 aus kreisförmigen Rohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 1 herstellen. Rohrverbindungen und Anschlüsse mittels Glockenmuffen sind mit Elastomerdichtungen nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 herzustellen. Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.		
1.	Rohr mit Fuß und Falzmuffe, B-KF-FM,		
.1	DN 300 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	DN 400 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.3	DN 500 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.4	DN 600 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.5	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
2.	Rohr ohne Fuß mit Glockenmuffe, B-K-GM,		
.1	DN 300 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	DN 400 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.3	DN 500 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.4	DN 600 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.5	DN 800 , Dicke der unteren Bettungsschicht 25 cm.		m
.6	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
6.004.08..	Betonrohrleitung in Bettung Typ 2 aus anstehendem Boden nach DIN EN 1610 aus kreisförmigen Rohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 1 herstellen. Rohrverbindungen und Anschlüsse mittels Glockenmuffen sind mit Elastomerdichtungen nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 herzustellen. Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.		
1.	Rohr ohne Fuß mit Glockenmuffe, B-K-GM,		
.1	DN 300.		m
.2	DN 400.		m
.3	DN 500.		m
.4	DN 600.		m
.5	DN 800.		m
.6	DN +)	+))	m

6.004.09..	Betonrohrleitung in Bettung Typ 3 aus anstehendem Boden nach DIN EN 1610 aus kreisförmigen Rohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 1 herstellen. Rohrverbindungen und Anschlüsse mittels Glockenmuffen sind mit Elastomerdichtungen nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 herzustellen. Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.		
1.	Rohr mit Fuß und Falzmuffe, B-KF-FM ,		
.1	DN 300.		m
.2	DN 400.		m
.3	DN 500.		m
.4	DN 600.		m
.5	DN +)	+))	m
2.	Rohr ohne Fuß mit Glockenmuffe, B-K-GM ,		
.1	DN 300.		m
.2	DN 400.		m
.3	DN 500.		m
.4	DN 600.		m
.5	DN 800.		m
.6	DN +)	+))	m
6.004.10..	Stahlbetonrohrleitung in Bettung Typ 1 aus körnigen, ungebundenen Baustoffen nach DIN EN 1610 aus kreisförmigen Rohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 1 herstellen. Rohrverbindungen und Anschlüsse mittels Muffen sind mit Elastomerdichtungen nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 herzustellen. Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.		
1.	Rohr ohne Fuß mit Falzmuffe, SB-K-FM ,		
.1	DN 1300 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	DN 1400 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.3	DN 1500 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.4	DN 1600 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.5	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.6	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.7	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
2.	Rohr ohne Fuß mit Glockenmuffe, SB-K-GM ,		
.1	DN 300 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	DN 400 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.3	DN 500 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.4	DN 600 , Dicke der unteren Bettungsschicht 25 cm.		m
.5	DN 800 , Dicke der unteren Bettungsschicht 30 cm.		m
.6	DN 1000 , Dicke der unteren Bettungsschicht 35 cm.		m
.7	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.8	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.9	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m

6.004.11..

Stahlbetonrohrleitung in Bettung Typ 1 aus Beton nach DIN EN 1610 aus kreisförmigen Rohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 1 herstellen. Rohrverbindungen und Anschlüsse mittels Muffen sind mit Elastomerdichtungen nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 herzustellen. Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.

1.	Rohr ohne Fuß mit Falzmuffe, SB-K-FM ,		
.1	DN 1300 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	DN 1400 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.3	DN 1500 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.4	DN 1600 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.5	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.6	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.7	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
2.	Rohr ohne Fuß mit Glockenmuffe, SB-K-GM ,		
.1	DN 300 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	DN 400 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.3	DN 500 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.4	DN 600 , Dicke der unteren Bettungsschicht 25 cm.		m
.5	DN 800 , Dicke der unteren Bettungsschicht 30 cm.		m
.6	DN 1000 , Dicke der unteren Bettungsschicht 35 cm.		m
.7	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.8	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.9	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m

6.004.12..

Stahlbetonrohrleitung in Bettung Typ 2 aus anstehendem Boden nach DIN EN 1610 aus kreisförmigen Rohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 1 herstellen. Rohrverbindungen und Anschlüsse mittels Muffen sind mit Elastomerdichtungen nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 herzustellen. Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.

1.	Rohr ohne Fuß mit Falzmuffe, SB-K-FM ,		
.1	DN 1300 .		m
.2	DN 1400 .		m
.3	DN 1500 .		m
.4	DN 1600 .		m
.5	DN +)	+))	m
.6	DN +)	+))	m
.7	DN +)	+))	m
2.	Rohr ohne Fuß mit Glockenmuffe, SB-K-GM ,		
.1	DN 300 .		m
.2	DN 400 .		m
.3	DN 500 .		m
.4	DN 600 .		m
.5	DN 800 .		m
.6	DN 1000 .		m
.7	DN +)	+))	m
.8	DN +)	+))	m
.9	DN +)	+))	m

6.004.13.. **Stahlbetonrohrleitung in Bettung Typ 3** aus anstehendem Boden nach DIN EN 1610 aus kreisförmigen Rohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 1 herstellen. Rohrverbindungen und Anschlüsse mittels Muffen sind mit Elastomerdichtungen nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 herzustellen. Die Erdarbeiten werden gesondert vergütet.

1.	Rohr ohne Fuß mit Falzmuffe, SB-K-FM ,		
.1	DN 1300.		m
.2	DN 1400.		m
.3	DN 1500.		m
.4	DN 1600.		m
.5	DN +)	+))	m
.6	DN +)	+))	m
.7	DN +)	+))	m
2.	Rohr ohne Fuß mit Glockenmuffe, SB-K-GM ,		
.1	DN 300.		m
.2	DN 400.		m
.3	DN 500.		m
.4	DN 600.		m
.5	DN 800.		m
.6	DN 1000.		m
.7	DN +)	+))	m
.8	DN +)	+))	m
.9	DN +)	+))	m

6.004.14.. **Böschungsstück** aus planeben, mit Neigung 1:1 abgeschrägtem Beton- bzw. Stahlbetonrohr nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 1 **als Zulage zur** jeweiligen OZ liefern und nach DIN EN 1610 einbauen. Bei Stahlbetonrohren ist auf der Beton-Schnittfläche ein Schutzanstrich aus Epoxidharz aufzutragen.

1.	Als Zulage zur Betonrohrleitung der		
.1	OZ +)	+))	St
.2	OZ +)	+))	St
.3	OZ +)	+))	St
.4	OZ +)	+))	St
.5	OZ +)	+))	St
.6	OZ +)	+))	St
.7	OZ +)	+))	St
.8	OZ +)	+))	St
.9	OZ +)	+))	St
2.	Als Zulage zur Stahlbetonrohrleitung der		
.1	OZ +)	+))	St
.2	OZ +)	+))	St
.3	OZ +)	+))	St
.4	OZ +)	+))	St
.5	OZ +)	+))	St
.6	OZ +)	+))	St
.7	OZ +)	+))	St
.8	OZ +)	+))	St
.9	OZ +)	+))	St

6.004.15..	Steinzeugrohrleitung in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung in der Dicke der unteren Bettungsschicht aus körnigen, ungebundenen Baustoffen nach DIN EN 1610 aus Rohren nach DIN EN 295 mit Elastomer-Dichtung nach DIN EN 681-1, herstellen.		
01	DN 100 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
02	DN 150 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
03	DN 200 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
04	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
6.004.16..	Kunststoffrohrleitung in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung in der Dicke der unteren Bettungsschicht aus körnigen, ungebundenen Baustoffen nach DIN EN 1610 aus PVC-U Rohren nach DIN EN 1401-1 bzw. aus PP-Rohren nach DIN EN 1852 mit elastomeren Dichtringverbindungen, herstellen.		
1.	PVC-U Rohre , Ringsteifigkeitsklasse SN 8 ,		
.1	DN/OD 110 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	DN/OD 125 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.3	DN/OD 160 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.4	DN/OD 200 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.5	DN/OD 250 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.6	DN/OD +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.7	DN/OD +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
2.	PP-Rohre , Ringsteifigkeitsklasse SN 8 ,		
.1	DN/OD 110 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	DN/OD 125 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.3	DN/OD 160 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.4	DN/OD 200 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.5	DN/OD 250 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.6	DN/OD +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.7	DN/OD +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
3.	+) Rohre , Ringsteifigkeitsklasse SN +) ,	+))	
.1	DN/OD +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.2	DN/OD +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.3	DN/OD +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.4	DN/OD +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.5	DN/OD +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.6	DN/OD +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.7	DN/OD +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
6.004.1700	Kunststoffrohrleitung in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung in der Dicke der unteren Bettungsschicht aus körnigen, ungebundenen Baustoffen nach DIN EN 1610 aus flexiblen PE Rohren herstellen. Typ R2 nach DIN 4262-1, kreisrunde, außen gewellte, innen glatte Verbundrohre, +)) , DN 150 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.	+))	m

6.004.18..	Kunststoffrohrleitung in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und 30 cm dicker Abdeckung aus körnigen, ungebundenen Baustoffen nach DIN EN 1610 aus PE-HD Rohren nach DIN 8075 herstellen.		
1.	PE 80,		
.1	d_a = 63 mm , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	d_a = 90 mm , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.3	d_a = +)mm , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
2.	PE +)),	+))	
.1	d_a = +)mm , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.2	d_a = +)mm , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
.3	d_a = +)mm , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
6.004.19..	Verfüllung von Leitungsgräben mit körnigen, ungebundenen Baustoffen für Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 herstellen, einschließlich Lieferung des Verfüllmaterials. Die Ausführung erfolgt nur auf Anordnung des AG.		
1.	Verfüllmaterial: Böden, natürliche Gesteinskörnungen und/oder RC-Baustoffe,		
.1	Abrechnung nach Aufmaß der verdichteten Menge bzw. nach Aufmaß auf LKW oder Lieferscheinen abzüglich 20 % Auflockerung.		m ³
.2	Abrechnung nach Wiegescheinen.		t
2.	Verfüllmaterial: Böden und/oder natürliche Gesteinskörnungen,		
	Einbaubereich: +) ,	+))	
.1	Abrechnung nach Aufmaß der verdichteten Menge bzw. nach Aufmaß auf LKW oder Lieferscheinen abzüglich 20 % Auflockerung.		m ³
.2	Abrechnung nach Wiegescheinen.		t
6.004.20..	Beton C 12/15 als Betonaufleger bzw. Betonummantelung der Rohre liefern und nach Anordnung des AG einbauen.		
01	Abrechnung nach Aufmaß.		m ³
02	Abrechnung nach Lieferscheinen.		m ³

6.004.21..	<p>Verbindung mit bestehender Rohrleitung durch Einbau eines Anschlussstückes bei Beton- oder Stahlbetonrohr, eines Sattelstückes oder Anbohrstutzen bei Steinzeugrohr bzw. eines Sattelstückes, eines Anschlussstückes oder eines Abzweiges bei Rohren aus Kunststoff nach Angabe des Herstellers herstellen. Die Anschlussöffnung ist bei Beton-, Stahlbeton und Steinzeugrohren maschinell durch Bohren in einem Arbeitsgang mit kreisrundem Querschnitt herzustellen.</p>	
1.	Verbindung mit bestehender Beton- oder Stahlbetonrohrleitung ,	
.1	Anschlussstück DN 100 bis DN 250.	St
.2	Anschlussstück DN > 250 bis DN 500.	St
.3	einschraubbares Anschlussstück DN 150 für Anschluss von Rohren aus Steinzeug.	
		St
.4	einschraubbares Anschlussstück DN 160 für Anschluss von Rohren aus PVC-U oder PP.	St
.5	einschraubbares Anschlussstück DN 200 für Anschluss von Rohren aus PVC-U oder PP.	St
.6	Anschlussstück DN +)	+) St
.7	Anschlussstück DN +)	+) St
2.	Verbindung mit bestehender Steinzeugrohrleitung > 300 mm ,	
.1	Sattelstück oder Anbohrstutzen DN 125 bis DN 200.	St
.2	Sattelstück oder Anbohrstutzen DN +)..... .	+) St
3.	Verbindung mit bestehender Kunststoffrohrleitung ,	
.1	Sattelstück DN 110 bis DN 200.	St
.2	Sattelstück DN +)	+) St
4.	Verbindung mit bestehender Sicker- oder Transportrohrleitung DN 300 bis DN 400 aus kreisrunden, außen gewellten innen glatten Verbundrohren aus PE, Typ R2 nach DIN 4262-1,	
.1	aufschraubbares Anschlussstück DN 150.	St
.2	Abzweig mit Anschluss DN 150.	St
5.	Verbindung mit bestehendem Regenwasserkanal DN/ID 300 bis DN/ID 400 aus kreisrunden, außen gewellten innen glatten Verbundrohren aus PP bzw. PE-HD,	
.1	aufschraubbares Anschlussstück DN/ID 150.	St
.2	Abzweig mit Anschluss DN/ID 150.	St
6.004.22..	<p>Verbindung mit bestehender Steinzeugrohrleitung mit DN < 350 durch den Einbau eines Abzweiges mit den dazugehörigen Verbindungsmaterialien nach DIN EN 295 herstellen. Die bestehende Rohrleitung ist an 2 Stellen zu trennen, das herausgetrennte Rohrstück geht in das Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu entfernen. Der Abzweig ist in die bestehende Rohrleitung mittels Muffe und Elastomerdichtung nach DIN EN 681-1 und/oder Polypropylen-Überschiebkupplung einzupassen.</p>	
01	Abzweig DN 200/150.	St
02	Abzweig DN 250/150.	St
03	Abzweig DN 300/150.	St
04	Abzweig DN +) /..... .	+) St
05	Abzweig DN +) /..... .	+) St

6.004.23..	Verbindung mit bestehendem Schacht oder Bauwerk aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen oder Ortbeton durch Einbau eines Anschlussstückes mit den dazugehörigen Dichtelementen, wie Elastomerdichtung nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 bei Beton- oder Stahlbetonrohr, eines Gelenkstückes bei Steinzeugrohr bzw. Schachtfutters mit Gleitring bei Kunststoffrohr einschließlich vollfugiger Abdichtung der Einbauteile mit Frischmörtel herstellen . Die Anschlussöffnung ist maschinell durch Bohren in einem Arbeitsgang mit kreisrundem Querschnitt herzustellen.		
1.	Verbindung mit Beton- oder Stahlbetonrohr ,		
.1	DN 300 bis DN 500.		St
.2	DN > 500 bis DN 700.		St
.3	DN +)	+))	St
2.	Verbindung mit Steinzeugrohr oder Kunststoffrohr ,		
.1	DN 100 bis DN 250.		St
.2	DN > 250 bis DN 500.		St
.3	DN +)	+))	St
6.004.24..	Verbindung mit bestehendem Schacht aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen DN 800 bis DN 1200 nach DIN 4034 durch Einbau eines einschraubbaren Anschlussstückes herstellen . Die Anschlussöffnung ist maschinell durch Bohren in einem Arbeitsgang mit kreisrundem Querschnitt herzustellen.		
01	einschraubbares Anschlussstück DN 150 für Anschluss von Rohren aus Steinzeug.		
			St
02	einschraubbares Anschlussstück DN 160 für Anschluss von Rohren aus PVC-U oder PP.		
			St
03	einschraubbares Anschlussstück DN 200 für Anschluss von Rohren aus PVC-U oder PP.		
			St
6.004.25..	Kabelschutzrohr aus PVC-hart mit wasserdichten Rohrverbindungen einschließlich kunststoffummanteltem Zugdraht liefern und in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung in der Dicke der unteren Bettungsschicht aus körnigen, ungebundenen Baustoffen nach DIN EN 1610 verlegen.		
01	DN 110 , Dicke der unteren Bettungsschicht 10 cm.		m
02	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m
6.004.26..	Geteiltes Kabelschutzrohr aus PVC-U mit Dichtschnur als Schutzrohr um bestehende Kabel liefern und in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung in der Dicke der unteren Bettungsschicht aus körnigen, ungebundenen Baustoffen nach DIN EN 1610 verlegen.		
01	DN 110 , Dicke der unteren Bettungsschicht 10 cm.		m
02	DN +) , Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+))	m

6.004.27..

Kunststoffrohrleitung als Regenwasserkanal in Bettung Typ 1 einschließlich Seitenverfüllung und Abdeckung in der Dicke der unteren Bettungsschicht aus körnigen, ungebundenen Baustoffen nach DIN EN 1610 **aus biegeweichen PP- oder PE-HD-Rohren** nach DIN 16961-1 mit Dichtringverbindungen herstellen.

1.	Kreisrunde, außen gewellte, innen glatte Verbundrohre aus PP oder PE-HD , Mindestringsteifigkeitsklasse SN 8 (Profilrohr-Reihe 5 nach DIN 16961-1), +)	+)	
.1	DN/ID 150 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	DN/ID 200 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.3	DN/ID 250 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.4	DN/ID 300 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.5	DN/ID 400 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.6	DN/ID +), Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+)	m
.7	DN/ID +), Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+)	m
2.	Kreisrunde, außen gewellte, innen glatte Verbundrohre aus PP oder PE-HD , Mindestringsteifigkeitsklasse SN +), +)	+)	
.1	DN/ID 150 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.2	DN/ID 200 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.3	DN/ID 250 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.4	DN/ID 300 , Dicke der unteren Bettungsschicht 15 cm.		m
.5	DN/ID 400 , Dicke der unteren Bettungsschicht 20 cm.		m
.6	DN/ID +), Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+)	m
.7	DN/ID +), Dicke der unteren Bettungsschicht +) cm.	+)	m

6.005 Schächte und Straßenabläufe

6.005.01.. **Schacht** aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen mit Muffe nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Typ 1 **als Einsteigschacht** nach DIN EN 476 bestehend aus Schachtunterteil mit Sohlplatte, Auftritt und Durchlaufgerinne, bis zu 2 Stück angeformten Muffen oder eingebauten Anschlussstücken (Muffe oder Spitzende) zum Anschluss von Gelenkstücken, Schachtringen, einseitigem Schachthals, Auflagerringen und Schachtabdeckung auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 **herstellen**, einschließlich Wasserhaltung für Tag- und Sickerwasser. Steigeisen nach DIN 1212, Form E mit beidseitigem Steg, Steigmaß 250 mm; Schachtabdeckung Klasse D 400 nach DIN EN 124, jeweils Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton und Deckel aus Gusseisen mit Lüftungsöffnungen und Betonfüllung nach DIN 19584 mit dämpfender Einlage, sowie Schmutzfänger F nach DIN 1221. Kann kein Schachthals aufgesetzt werden, ist stattdessen eine 20 cm dicke Abdeckplatte aus Stahlbeton mit exzentrischer Einsteigöffnung zu versetzen. Die Schachttiefe wird von der OK Schachtabdeckung bis zum tiefsten Punkt der Rinnensohle gemessen. Die Anschlüsse sind gelenkig herzustellen.

1.	DN/ID 1000 , für Rohrleitungen bis DN 600,		
.1	Tiefe bis 1,50 m.		St
.2	Tiefe über 1,50 m bis 2,00 m.		St
.3	Tiefe über 2,00 m bis 3,00 m.		St
.4	Tiefe über 3,00 m bis +) m.	+) 	St
2.	DN/ID 1200 , für Rohrleitungen bis DN 800,		
.1	Tiefe bis 1,50 m.		St
.2	Tiefe über 1,50 m bis 2,00 m.		St
.3	Tiefe über 2,00 m bis 3,00 m.		St
.4	Tiefe über 3,00 m bis +) m.	+) 	St
3.	DN/ID 1500 , für Rohrleitungen bis DN 1000,		
.1	Tiefe bis 1,50 m.		St
.2	Tiefe über 1,50 m bis 2,00 m.		St
.3	Tiefe über 2,00 m bis 3,00 m.		St
.4	Tiefe über 3,00 m bis +) m.	+) 	St

6.005.02..

Schacht aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen mit Falz nach DIN 4034-2 als **Kontrollschacht** nach DIN EN 476 bestehend aus **Schachtunterteil aus Ortbeton C 25/30** mit konstruktiver Bewehrung einschließlich Auftritt und Durchlaufgerinne, Wand- und Fundamentdicke mindestens 20 cm oder Fertigteil, Schachtwand mit bis zu 2 Stück angeformten Muffen oder eingebauten Anschlussstücken (Muffe oder Spitzende) oder gleichwertige Ausführung zum Anschluss von Gelenkstücken; Schachtringe und einseitiger Schachthals mit Steigeisen nach DIN 1212, Form E mit beidseitigem Steg, Steigmaß 250 mm; Auflagerringe; Schachtabdeckung Klasse D 400 nach DIN EN 124, jeweils Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton und Deckel aus Gusseisen mit Lüftungsöffnungen und Betonfüllung nach DIN 19584, sowie Schmutzfänger F nach DIN 1221, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 **herstellen**, einschließlich Wasserhaltung für Tag- und Sickerwasser.

Alle Betonteile vollfugig in Dünnbettmörtel versetzen. Kann kein Schachthals aufgesetzt werden, ist stattdessen eine 25 cm dicke Abdeckplatte aus Stahlbeton mit exzentrischer Einsteigöffnung zu versetzen. Höhe durch Einbau von Auflagerringen angleichen und Schachtabdeckung auf neue Höhe vollfugig auf Mörtelbett aus Fertigelementmörtel Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 20 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig setzen.

Die Schachttiefe wird von der OK Schachtabdeckung bis zum tiefsten Punkt der Rinnensohle gemessen. Die Anschlüsse sind gelenkig herzustellen.

1.	DN/ID 800 , für Rohrleitungen bis DN 500,		
.1	Tiefe bis 1,50 m .		St
.2	Tiefe über 1,50 m bis 2,00 m .		St
.3	Tiefe über 2,00 m bis 3,00 m .		St
.4	Tiefe über 3,00 m bis +) m.	+))	St
2.	DN/ID 1000 , für Rohrleitungen bis DN 600,		
.1	Tiefe bis 1,50 m .		St
.2	Tiefe über 1,50 m bis 2,00 m .		St
.3	Tiefe über 2,00 m bis 3,00 m .		St
.4	Tiefe über 3,00 m bis +) m.	+))	St
3.	DN/ID 1200 , für Rohrleitungen bis DN 800,		
.1	Tiefe bis 1,50 m .		St
.2	Tiefe über 1,50 m bis 2,00 m .		St
.3	Tiefe über 2,00 m bis 3,00 m .		St
.4	Tiefe über 3,00 m bis +) m.	+))	St
4.	DN/ID 1500 , für Rohrleitungen bis DN 1000,		
.1	Tiefe bis 1,50 m .		St
.2	Tiefe über 1,50 m bis 2,00 m .		St
.3	Tiefe über 2,00 m bis 3,00 m .		St
.4	Tiefe über 3,00 m bis +) m.	+))	St

6.005.03..	<p>Sickerschacht aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen mit Falz nach DIN 4034-2 ohne Schachtabdeckung bestehend aus gelochten Schachtringen einschließlich bis zu 2 Stück Anschlussstücken (Muffe oder Spitzende) oder gleichwertige Ausführung zum Anschluss von Gelenkstücken, Schachtoberteil mit einseitigem Schachthals und Auflagerringen; Steigeisen nach DIN 1212, Form E mit beidseitigem Steg, Steigmaß 250 mm, auf 50 cm Grobkies oder Schroppen versetzt und mit mindestens 50 cm Grobkies oder Schroppen bis 1,0 m unter Gelände ummantelt, herstellen. Alle Betonteile vollfugig in Dünnbettmörtel versetzen.</p> <p>Kann kein Schachthals aufgesetzt werden, ist stattdessen eine 25 cm dicke Abdeckplatte aus Stahlbeton mit exzentrischer Einsteigöffnung zu versetzen. Die Schachttiefe wird von UK des untersten Schachtringes bis OK Schachthals bzw. Abdeckplatte gemessen.</p> <p>Die Anschlüsse sind gelenkig herzustellen.</p>		
1.	Sickerschacht DN/ID 800 , für Rohrleitungsanschlüsse bis DN 300,		
.1	Tiefe bis 3,00 m .		St
.2	Tiefe über 3,00 m bis 4,00 m .		St
.3	Tiefe über 4,00 m bis 5,00 m .		St
.4	Tiefe über 5,00 m bis +) m.	+))	St
2.	Sickerschacht DN/ID 1000 , für Rohrleitungsanschlüsse bis DN 300,		
.1	Tiefe bis 3,00 m .		St
.2	Tiefe über 3,00 m bis 4,00 m .		St
.3	Tiefe über 4,00 m bis 5,00 m .		St
.4	Tiefe über 5,00 m bis +) m.	+))	St
3.	Sickerschacht DN/ID 1200 , für Rohrleitungsanschlüsse bis DN 300,		
.1	Tiefe bis 3,00 m .		St
.2	Tiefe über 3,00 m bis 4,00 m .		St
.3	Tiefe über 4,00 m bis 5,00 m .		St
.4	Tiefe über 5,00 m bis +) m.	+))	St
4.	Sickerschacht DN/ID 1500 , für Rohrleitungsanschlüsse bis DN 300,		
.1	Tiefe bis 3,00 m .		St
.2	Tiefe über 3,00 m bis 4,00 m .		St
.3	Tiefe über 4,00 m bis 5,00 m .		St
.4	Tiefe über 5,00 m bis +) m.	+))	St
6.005.04..	<p>Ortbetonschacht ohne Schachtabdeckplatte aus Beton C 25/30 mit konstruktiver Bewehrung, Wand- und Fundamentdicke mindestens 20 cm, Auftritt und Durchlaufgerinne, bis zu 2 Stück angeformten Muffen oder eingebauten Anschlussstücken (Muffe oder Spitzende) zum Anschluss von Gelenkstücken, einschließlich der erforderlichen Schalung und Öffnung für Rohranschlüsse und der erforderlichen Steigeisen nach DIN 1212, Form E mit beidseitigem Steg, Steigmaß 250 mm, herstellen, einschließlich Wasserhaltung für Tag- und Sickerwasser. Die Schachttiefe wird von der UK Schachtabdeckplatte bis zum tiefsten Punkt der Rinnensohle gemessen.</p>		
1.	Für Rohranschlüsse bis DN 500 ,		
.1	Tiefe bis 1,50 m , Abmessungen +)	+))	St
.2	Tiefe bis +) m, Außenabmessungen +)	+))	St
2.	Für Rohranschlüsse bis DN +) ,	+))	
.1	Tiefe bis 1,50 m , Abmessungen +)	+))	St
.2	Tiefe bis +) m, Außenabmessungen +)	+))	St

6.005.0500	Schacht DN/ID 600 ohne Schachtdecke für Sickerleitungen , bestehend aus einer 20 cm dicken Sohle, Durchmesser 80 cm aus Beton C 25/30 und einem aufgestellten, 50 cm bis 100 cm hohen Betonrohr DN 600 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 1 ohne Fuß bzw. aus Fertigteile einschließlich der erforderlichen Öffnungen für Rohranschlüsse für Zu- und Ablauf herstellen , einschließlich Wasserhaltung für Tag- und Sickerwasser.	St
6.005.06..	Zuschlag zur OZ 6.005.01 und 6.005.02 für das Herstellen eines zusätzlichen Anschlusses mittels angeformter Muffe im Schachtunterteil zum Anschluss von Gelenkstücken, einschließlich Gerinne,	
1.	Anschluss für Beton- oder Stahlbetonrohr,	
.1	DN 300 bis DN 500.	St
.2	DN > 500 bis DN 700.	St
.3	DN +)	+) St
2.	Anschluss für Steinzeugrohr oder Kunststoffrohr,	
.1	bis DN 250.	St
.2	DN > 250 bis DN 500.	St
.3	DN +)	+) St
6.005.07..	Zuschlag zur OZ 6.005.01, 6.005.02, 6.005.03, 6.005.04 und 6.005.0500 für das Herstellen eines zusätzlichen Anschlusses mittels Anschlussstück in der Schachtwand zum Anschluss von Gelenkstücken oder gleichwertig. Die Anschlussöffnung ist maschinell durch Bohren in einem Arbeitsgang mit kreisrundem Querschnitt bzw. bei der Schachtherstellung mittels Schalung herzustellen,	
1.	Anschluss für Beton- oder Stahlbetonrohr,	
.1	DN 300 bis DN 500.	St
.2	DN > 500 bis DN 700.	St
.3	DN +)	+) St
2.	Anschluss für Steinzeugrohr oder Kunststoffrohr,	
.1	bis DN 250.	St
.2	DN > 250 bis DN 500.	St
.3	DN +)	+) St
6.005.08..	Schachtabdeckplatte aus Stahlbeton nach DIN V 4034-1 bzw. DIN 4034-2 mit exzentrischer Einsteigöffnung liefern und auf vorhandenem Schachtring aus Beton vollfugig auf Dünnbettmörtel einbauen.	
1.	Abdeckplatte mit Muffe,	
.1	Nennweite 1000/625 , Bauhöhe h = 20 cm zuzüglich Muffe.	St
.2	Nennweite 1200/625 , Bauhöhe h = 20 cm zuzüglich Muffe.	St
.3	Nennweite 1500/625 , Bauhöhe h = 20 cm zuzüglich Muffe.	St
2.	Abdeckplatte mit Falz,	
.1	Nennweite 800/625 , Bauhöhe h = 25 cm einschließlich Falz.	St
.2	Nennweite 1000/625 , Bauhöhe h = 25 cm einschließlich Falz.	St
.3	Nennweite 1200/625 , Bauhöhe h = 25 cm einschließlich Falz.	St
.4	Nennweite 1500/625 , Bauhöhe h = 25 cm einschließlich Falz.	St
6.005.0900	Stahlbetondecke für Schächte und Bauwerke, 25 cm dick aus Beton C 25/30, mit exzentrischer Einsteigöffnung, befahrbar, einschließlich der erforderlichen Bewehrung herstellen.	m ³

6.005.1000	Auflagerrig aus Beton nach DIN V 4034-1 bzw. DIN 4034-2, Ringhöhe 60 mm bis 100 mm, lichter Durchmesser 625 mm für Schachtabdeckungen , liefern und vollfugig auf Dünnbettmörtel einbauen.		St
6.005.11..	Schachtabdeckung Klasse B 125 oder Klasse D 400 nach DIN EN 124, jeweils bestehend aus Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton, Deckel aus Gusseisen mit Lüftungsöffnungen und Betonfüllung nach DIN 4271 oder 19584 mit bzw. ohne dämpfender Einlage sowie Schmutzfänger F nach DIN 1221 liefern und vollfugig auf Mörtelbett aus Fertizementmörtel Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 20 N/mm ² , Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig setzen.		
01	Klasse B 125.		St
02	Klasse D 400, ohne dämpfender Einlage.		St
03	Klasse D 400, mit dämpfender Einlage.		St
6.005.12..	Schachtabdeckung Klasse C 250 oder D 400 nach DIN EN 124, bestehend aus Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton nach DIN 19584, Muldeneinlaufrost aus Gusseisen mit Einlaufquerschnitt von mindestens 1000 cm ² einschließlich Schmutzfänger F nach DIN 1221 bzw. gusseisernen Einlauftrichter mit verzinktem Eimer nach DIN 4052 liefern und vollfugig auf Mörtelbett aus Fertizementmörtel Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 20 N/mm ² , Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig setzen.		
1.	Klasse C 250 (Rahmen Klasse D 400, Muldeneinlaufrost Klasse C 250),		
.1	mit Schmutzfänger F.		St
.2	mit Einlauftrichter und kurzem Eimer.		St
2.	Klasse D 400 (Rahmen und Muldeneinlaufrost Klasse D 400),		
.1	mit Schmutzfänger F.		St
.2	mit Einlauftrichter und kurzem Eimer.		St
6.005.13..	Schachtabdeckung Klasse D 400 nach DIN EN 124, jeweils bestehend aus Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton und Deckel aus Gusseisen ohne Lüftungsöffnungen für wählbare Oberfläche nach DIN 19584 mit dämpfender Einlage, einschließlich Auspflasterung, ohne Schmutzfänger, liefern und vollfugig auf Mörtelbett aus Fertizementmörtel Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 20 N/mm ² , Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig setzen.		
01	Auspflasterung mit +)	+)	St
02	Auspflasterung mit +)	+)	St
6.005.14..	Zuschlag zur OZ 6.005.01 und OZ 6.005.02 für den Einbau einer Schachtabdeckung Klasse C 250 oder D 400 nach DIN EN 124, Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton nach DIN 19584, Muldeneinlaufrost aus Gusseisen mit Einlaufquerschnitt von mindestens 1000 cm ² einschließlich Schmutzfänger F nach DIN 1221 bzw. gusseisernen Einlauftrichter mit verzinktem Eimer nach DIN 4052.		
1.	Klasse C 250 (Rahmen Klasse D 400, Muldeneinlaufrost Klasse C 250),		
.1	mit Schmutzfänger F.		St
.2	mit Einlauftrichter und kurzem Eimer.		St
2.	Klasse D 400 (Rahmen und Muldeneinlaufrost Klasse D 400),		
.1	mit Schmutzfänger F.		St
.2	mit Einlauftrichter und kurzem Eimer.		St

6.005.15..	Zuschlag zur OZ 6.005.01 und OZ 6.005.02 für den Einbau einer Schachtabdeckung mit einwalzbaren Einbauteilen in Asphaltoberbau. Einbau nach Einbauvorschriften des Herstellers. Abdeckung Klasse D 400 nach DIN EN 124 mit Rahmen aus Gusseisen.		
01	Deckel aus Gusseisen mit dämpfender Einlage, mit Schmutzfänger.		St
02	Deckel aus Gusseisen mit dämpfender Einlage und Verriegelung, Ausführung tagwasserdicht und rückstausicher.		St
03	+)	+)	St
6.005.16..	Zuschlag zur OZ 6.005.01 und OZ 6.005.02 für den Einbau einer Schachtabdeckung Klasse D 400 nach DIN EN 124, jeweils bestehend aus Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton und Deckel aus Gusseisen ohne Lüftungsöffnungen für wählbare Oberfläche nach DIN 19584 mit dämpfender Einlage einschließlich Auspflasterung ohne Schmutzfänger.		
01	Auspflasterung mit +)	+)	St
02	Auspflasterung mit +)	+)	St
6.005.17..	Stahlbetonabdeckung ohne Einsteigöffnung für Schächte der OZ 6.005.0500 einbauen.		
01	50 kN Prüfkraft.		St
02	150 kN Prüfkraft.		St
6.005.18..	Schacht aus Betonfertigteilen bis DN/ID 1000 auf neue Höhe setzen. Schachtabdeckung ausbauen, Höhe durch Ausbau, Lieferung und Einbau von Auflagerringen, Schachthals und Schachtringen, ggf. in mehreren Arbeitsschritten, angleichen und Schachtabdeckung vollfugig auf Mörtelbett aus Fertizementmörtel Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 20 N/mm ² , Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig auf neue Höhe setzen. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Wiederverwendbare Teile innerhalb der Baustelle lagern. Die anfallenden Erdarbeiten sind einzurechnen.		
1.	Einbau der vorhandenen Schachtabdeckung.		
.1	Anheben bis 50 cm.		St
.2	Anheben über 50 bis 100 cm.		St
.3	Absenken bis 50 cm.		St
.4	Absenken über 50 bis 100 cm.		St
2.	Einbau einer innerhalb der Baustelle bereitgestellten Schachtabdeckung, Schachtabdeckung: +) , vorhandene Schachtabdeckung in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	+)	
.1	Anheben bis 50 cm.		St
.2	Anheben über 50 bis 100 cm.		St
.3	Absenken bis 50 cm.		St
.4	Absenken über 50 bis 100 cm.		St
3.	Lieferung und Einbau einer Schachtabdeckung, Schachtabdeckung: +) , vorhandene Schachtabdeckung in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	+)	
.1	Anheben bis 50 cm.		St
.2	Anheben über 50 bis 100 cm.		St
.3	Absenken bis 50 cm.		St
.4	Absenken über 50 bis 100 cm.		St

6.005.19..	<p>Freiliegende Schachtabdeckung auf neue Höhe setzen. Schachtabdeckung in ungebundener Tragschicht ausbauen, Höhe durch Ausbau, Lieferung und Einbau von Auflagerringen, ggf. in mehreren Arbeitsschritten, angleichen und Schachtabdeckung vollfugig auf Mörtelbett aus Fertizementmörtel Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 20 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig auf neue Höhe setzen. Abbruchgut in Eigentum den AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p>	
1.	Einbau der vorhandenen Schachtabdeckung.	
.1	Anheben bis 10 cm.	St
.2	Anheben über 10 bis 24 cm.	St
.3	Absenken bis 10 cm.	St
.4	Absenken über 10 bis 20 cm.	St
.5	Absenken über 20 bis 30 cm.	St
2.	<p>Einbau einer innerhalb der Baustelle bereitgestellten Schachtabdeckung, Schachtabdeckung: +) , +) vorhandene Schachtabdeckung in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p>	
.1	Anheben bis 10 cm.	St
.2	Anheben über 10 bis 24 cm.	St
.3	Absenken bis 10 cm.	St
.4	Absenken über 10 bis 20 cm.	St
.5	Absenken über 20 bis 30 cm.	St
3.	<p>Lieferung und Einbau einer Schachtabdeckung, Schachtabdeckung: +) , +) vorhandene Schachtabdeckung in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p>	
.1	Anheben bis 10 cm.	St
.2	Anheben über 10 bis 24 cm.	St
.3	Absenken bis 10 cm.	St
.4	Absenken über 10 bis 20 cm.	St
.5	Absenken über 20 bis 30 cm.	St
6.005.20..	<p>Nicht freiliegende Schachtabdeckung auf neue Höhe setzen. Schachtabdeckung in Asphaltoberbau ausbauen, Höhe durch Ausbau, Lieferung und Einbau von Auflagerringen, ggf. in mehreren Arbeitsschritten, angleichen und Schachtabdeckung vollfugig auf Mörtelbett aus Fertizementmörtel Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 20 N/mm², Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig auf neue Höhe setzen. Abbruchfreiraum mit Material wie des neu zu erstellenden Asphaltoberbaues verfüllen. Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p>	
1.	Einbau der vorhandenen Schachtabdeckung.	
.1	Anheben bis 10 cm.	St
.2	Anheben über 10 bis 24 cm.	St
2.	<p>Einbau einer innerhalb der Baustelle bereitgestellten Schachtabdeckung, Schachtabdeckung: +) , +) vorhandene Schachtabdeckung in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p>	
.1	Anheben bis 10 cm.	St
.2	Anheben über 10 bis 24 cm.	St
3.	<p>Lieferung und Einbau einer Schachtabdeckung, Schachtabdeckung: +) , +) vorhandene Schachtabdeckung in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p>	
.1	Anheben bis 10 cm.	St
.2	Anheben über 10 bis 24 cm.	St

6.005.2100	Steigeisen aus Gusseisen nach DIN 1211-3, Form GS zum Anschrauben, liefern und einbauen.		St
6.005.2200	Führungshülse mit versenkbarer Haltestange aus Edelstahl liefern und als Einsteighilfe im Rahmen der Schachtabdeckung einbauen.		St
6.005.23..	Führungshülse aus Edelstahl für herausnehmbare Haltestange liefern und als Einsteighilfe im Rahmen der Schachtabdeckung einbauen,.		
01	+)	+)	St
02	+)	+)	St
6.005.2400	Haltestange , herausnehmbar, für Führungshülse der OZ 6.005.23 liefern.		St
6.005.25..	Schacht DN 400 aus PE als Spül- und Kontrollschacht , bestehend aus Schachtunterteil als Durchgangs- oder Abzweigschacht zum Anschluss von kreisrunden, quer gewellten, innen glatten Vollsicker-, Teilsicker- oder Mehrzweckleitungen aus PE (Typ R2), Aufsetzrohr \geq DN 355, Betonring und Schachtabdeckung auf 15 cm dickem Auflager aus steinfreiem, nichtbindigem, verdichtungsfähigem Boden herstellen , einschließlich Wasserhaltung für Tag- und Sickerwasser. Schachtabdeckung Klasse D 400 nach DIN EN 124, Rahmen rund aus Gusseisen und Deckel rund aus Gusseisen mit Lüftungsöffnungen. Die Schachttiefe wird von der UK Schachtabdeckplatte bis zum tiefsten Punkt der Rinnensohle gemessen.		
	+)	+)	
1.	Als Durchgangsschacht mit 2 vorgefertigten Anschlüssen bis zu je DN 355,		
.1	Tiefe bis 1,50 m .		St
.2	Tiefe über 1,50 m bis +) m.	+)	St
2.	Als Abzweigschacht mit 3 vorgefertigten Anschlüssen bis zu je DN 300,		
.1	Tiefe bis 1,50 m .		St
.2	Tiefe über 1,50 m bis +) m.	+)	St
6.005.2600	Zuschlag zur OZ 6.005.25 für den Einbau einer Schachtabdeckung Klasse D 400 nach DIN EN 124, Rahmen rund aus Gusseisen, Muldeneinlaufrost aus Gusseisen und Schlammeimer.		St
6.005.27..	Freiliegende Straßenkappe auf neue Höhe setzen. Straßenkappe mit Tragplatte für Schieber, Hydranten und dgl. in ungebundener Tragschicht ausbauen und, ggf. in mehreren Arbeitsschritten, auf neue Höhe setzen. Freigelegte Schiebergestänge und Hydranten sind vor Beschädigungen zu sichern.		
01	Einbau der vorhandenen Straßenkappe mit Tragplatte.		St
02	Einbau einer innerhalb der Baustelle bereitgestellten Straßenkappe, ggf. mit Tragplatte, Straßenkappe, ggf. mit Tragplatte: +) , vorhandene Straßenkappe mit Tragplatte in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	+)	St
03	Lieferung und Einbau einer Straßenkappe, ggf. mit Tragplatte, Straßenkappe, ggf. mit Tragplatte: +) , vorhandene Straßenkappe mit Tragplatte in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	+)	St

6.005.28..	<p>Nicht freiliegende Straßenkappe auf neue Höhe setzen. Straßenkappe mit Tragplatte für Schieber, Hydranten und dgl. in Asphaltoberbau ausbauen und, ggf. in mehreren Arbeitsschritten, auf neue Höhe setzen. Abbruchfreiraum mit Material wie des neu zu erstellenden Asphaltoberbaues verfüllen. Freigelegte Schiebergestänge und Hydranten sind vor Beschädigungen zu sichern. Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p>		
1.	Einbau der vorhandenen Straßenkappe mit Tragplatte.		
.1	Anheben bis 10 cm.		St
.2	Anheben über 10 bis +) cm.	+))	St
2.	Einbau einer innerhalb der Baustelle bereitgestellten Straßenkappe, ggf. mit Tragplatte, Straßenkappe, ggf. mit Tragplatte: +) , +) vorhandene Straßenkappe mit Tragplatte in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.		
.1	Anheben bis 10 cm.		St
.2	Anheben über 10 bis +) cm.	+))	St
3.	Lieferung und Einbau einer Straßenkappe, ggf. mit Tragplatte, Straßenkappe, ggf. mit Tragplatte: +) , +) vorhandene Straßenkappe mit Tragplatte in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.		
.1	Anheben bis 10 cm.		St
.2	Anheben über 10 bis +) cm.	+))	St
6.005.29..	<p>Straßenablauf, bestehend aus Boden 1a, Zwischenteil, Schaftkonus, Auflagerring, verzinktem Eimer nach DIN 4052; Aufsatz 300/500 der Klasse C 250 nach DIN EN 124, Rahmen und Rost aus Gusseisen als Pult- oder Rinnenform nach DIN 19594 auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 herstellen. Betonteile auf Dünnbettmörtel und Aufsatz auf Normalbettmörtel setzen.</p>		
1.	Rost mit Schlitzweite 30 bis 40 mm,		
.1	für niedere Bauform.		St
.2	für tiefe Bauform.		St
2.	Rost mit Schlitzweite 25 bis 32 mm,		
.1	für niedere Bauform.		St
.2	für tiefe Bauform.		St
3.	Rost mit Schlitzweite 15 bis 25 mm,		
.1	für niedere Bauform.		St
.2	für tiefe Bauform.		St

6.005.30..	<p>Straßenablauf, bestehend aus Boden 1a, Zwischenteil, Schaftkonus, Auflagerring, verzinktem Eimer nach DIN 4052; Aufsatz 500/500 der Klasse C 250 nach DIN EN 124, Rahmen und Rost aus Gusseisen als Pultform nach DIN 19583 oder als Rinnenform nach DIN 19571 auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 herstellen. Betonteile auf Dünnbettmörtel und Aufsatz auf Normalbettmörtel setzen.</p>	
1.	Rost mit Schlitzweite 30 bis 40 mm ,	
.1	für niedere Bauform .	St
.2	für tiefe Bauform .	St
2.	Rost mit Schlitzweite 25 bis 32 mm ,	
.1	für niedere Bauform .	St
.2	für tiefe Bauform .	St
3.	Rost mit Schlitzweite 15 bis 25 mm ,	
.1	für niedere Bauform .	St
.2	für tiefe Bauform .	St
6.005.31..	<p>Straßenablauf, bestehend aus Boden 1a, Schaft, Auflagerring, verzinktem Eimer nach DIN 4052; Aufsatz ca. 780/500 für Bergstraßen der Klasse C 250 nach DIN EN 124, Rahmen und Rost aus Gusseisen als Pultform oder als Rinnenform, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 herstellen. Betonteile auf Dünnbettmörtel und Aufsatz auf Normalbettmörtel setzen.</p>	
1.	Rost mit Schlitzweite 30 bis 40 mm ,	
.1	für niedere Bauform .	St
.2	für tiefe Bauform .	St
6.005.3200	<p>Zuschlag zur OZ 6.005.29 und 6.005.30 für die wie folgt geänderte Ausführung des Bodenteiles von Straßenabläufen. Bodenteil aus Ortbeton herstellen. Die vorhandene Kunststoffrohrleitung DN 150 bis DN 350 ist als Gerinne durch Aufschneiden in das Bodenteil einzubinden.</p>	St
6.005.33..	<p>Ablauf, bestehend aus Boden ohne Geruchsverschluss, Schaft, Auflagerring, verzinktem Eimer nach DIN 1236; Aufsatz ca. 300/300 der Klasse A 15 oder B 125 nach DIN EN 124, Rahmen und Rost aus Gusseisen nach DIN 19590 oder DIN 19593, auf 10 cm dicker Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 herstellen. Betonteile auf Dünnbettmörtel und Aufsatz auf Normalbettmörtel setzen.</p>	
1.	Klasse A 15 ,	
.1	für niederen Einbau .	St
.2	für tiefen Einbau .	St
2.	Klasse B 125 ,	
.1	für niederen Einbau .	St
.2	für tiefen Einbau .	St
6.005.34..	<p>Einlaufrost aus Flacheisen 50/12 mm verschweißt mit Winkelprofilrahmen 60/6 mm einschließlich Maueranker für 150 KN Prüfkraft liefern und einbauen.</p>	
01	Lichter Stababstand +) mm.	+) m ²

6.005.35..	<p>Aufsatz 300/500 der Klasse C 250 nach DIN EN 124 bestehend aus Rahmen und Rost aus Gusseisen als Pult- oder Rinnenform nach DIN 19594 und verzinktem Eimer nach DIN 4052 liefern und auf bestehendem Straßenablauf oder Schacht einbauen. Aufsatz auf Normalbettmörtel setzen.</p>	
1.	Rost mit Schlitzweite 30 bis 40 mm,	
.1	für niedere Bauform.	St
.2	für tiefe Bauform.	St
2.	Rost mit Schlitzweite 25 bis 32 mm,	
.1	für niedere Bauform.	St
.2	für tiefe Bauform.	St
3.	Rost mit Schlitzweite 15 bis 25 mm,	
.1	für niedere Bauform.	St
.2	für tiefe Bauform.	St
6.005.36..	<p>Aufsatz 500/500 der Klasse C 250 nach DIN EN 124, bestehend aus Rahmen und Rost aus Gusseisen als Pultform nach DIN 19583 oder als Rinnenform nach DIN 19571, einschließlich verzinktem Eimer nach DIN 4052 liefern und auf bestehendem Straßenablauf oder Schacht einbauen. Aufsatz auf Normalbettmörtel setzen.</p>	
1.	Rost mit Schlitzweite 30 bis 40 mm,	
.1	für niedere Bauform.	St
.2	für tiefe Bauform.	St
2.	Rost mit Schlitzweite 25 bis 32 mm,	
.1	für niedere Bauform.	St
.2	für tiefe Bauform.	St
3.	Rost mit Schlitzweite 15 bis 25 mm,	
.1	für niedere Bauform.	St
.2	für tiefe Bauform.	St
6.005.3700	<p>Zuschlag zur OZ 6.005.29, OZ 6.005.30, OZ 6.005.35 und OZ 6.005.36 für den Einbau eines Aufsatzes Klasse D 400 nach DIN EN 124.</p>	St

6.005.38..

Kastenrinne nach DIN EN 1433 und DIN V 19580, bestehend aus Rinnenkörper aus Kunstharzbeton oder Stahlbetonfertigteilen sowie der Rostabdeckung, einschließlich der erforderlichen Formstücke für Rinnenanfang und des Einlaufkastens bzw. Straßenablauf oder der Abflussöffnung am Rinnenende auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 **herstellen**. Der Fundamentbeton ist als Stütze allseitig je 10 cm breiter als die Rinne keilförmig mit einer Neigung von 3:1 und einer oberen Breite von 5 cm gleichzeitig mit dem Setzen des Fertigteiles bis 10 cm unter der Rinnenoberkante hochzuziehen. Die Oberfläche der Stützen ist mit einer Neigung 1:3 abzuschrägen. Die Fugen zwischen den Fertigteilen sind abzudichten.

1.	Klasse A 15,		
	Abdeckart: +)	+)	
	Sohlgefälle: +)	+)	
	+)	+)	
.1	Nennweite 100.		m
.2	Nennweite +)	+)	m
2.	Klasse B 125,		
	Abdeckart: +)	+)	
	Sohlgefälle: +)	+)	
	+)	+)	
.1	Nennweite 100.		m
.2	Nennweite +)	+)	m
.3	Nennweite +)	+)	m
3.	Klasse C 250,		
	Abdeckart: +)	+)	
	Sohlgefälle: +)	+)	
	+)	+)	
.1	Nennweite 100.		m
.2	Nennweite 150.		m
.3	Nennweite +)	+)	m
.4	Nennweite +)	+)	m
4.	Klasse D 400,		
	Abdeckart: +), verkehrssicher befestigt (z. B. verschraubt),	+)	
	Sohlgefälle: +)	+)	
	+)	+)	
.1	Nennweite 100.		m
.2	Nennweite 150.		m
.3	Nennweite +)	+)	m
.4	Nennweite +)	+)	m
5.	Klasse +) ,	+)	
	Abdeckart: +)	+)	
	Sohlgefälle: +)	+)	
	+)	+)	
.1	Nennweite +)	+)	m
.2	Nennweite +)	+)	m
.3	Nennweite +)	+)	m
.4	Nennweite +)	+)	m

6.005.39..	Kastenrinne aus innerhalb der Baustelle bereitgestellten oder zwischengelagerten Fertigteilen mit Abdeckung auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 25/30 herstellen . Der Fundamentbeton ist als Stütze allseitig je 10 cm breiter als die Rinne keilförmig mit einer Neigung von 3:1 und einer oberen Breite von 5 cm gleichzeitig mit dem Setzen des Fertigteiltes bis 10 cm unter der Rinnenoberkante hochzuziehen. Die Oberfläche der Stützen ist mit einer Neigung 1:3 abzuschrägen. Die Fugen zwischen den Fertigteilen sind abzudichten.		
01	Nennweite +)	+))	m
02	Nennweite +)	+))	m
03	Nennweite +)	+))	m
6.005.4000	Stahlquerrinnen zur Querentwässerung der Wege ohne Bindemittel, Länge 4,50 m, lichte Öffnung 6 - 8 cm, Blechstärke mindestens 3 mm; Auflage der Verzinkung mindestens 70 μm, mit 3 Verankerungskonsolen liefern und einbauen . Die Konsolen sind einzubetonieren. Die Querrinnen sind mit korngestuftem Mineralgemisch 0/32 mm unter Beimischen von Zement seitlich zu unterstampfen.		St
6.005.4100	Querrinne aus Bordrinnensteinen mit tiefem Bord, abgerundet, Wasserlauf 26 cm, zur Entwässerung der Wege ohne Bindemittel auf 20 cm dickem Fundament mit beidseitiger Rückenstütze aus Beton C 25/30 nach DIN 18318 herstellen . Die Fugen mit Zementmörtel Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$ des Mörtels min. 50 N/mm ² , Zement Art CEM I, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3 verfüllen.		m
6.005.4200	Regenrohrsandfang aus Betonteilen auf 10 cm dickem Auflager aus Beton C 12/15, bestehend aus Unterteil mit Geruchsverschluss und PVC-Auslauf, Zwischenrohr, Oberteil, Eimer und Gussdeckel, herstellen .		St

6.006 Böschungs- und Grabenbefestigungen und -sicherungen

6.006.01..	<p>Fertigrasen (zum Verpflanzen vorbereitete Rasenstücke aus Anzuchtbeständen) liefern und nach Angabe des AG in Gräben, Mulden oder an Böschungen flächig oder in Streifen verlegen, einschließlich Aufräumen des Baugrundes, der Fertigstellungspflege und des 1.Schnittes (bei Wuchshöhe 10 - 15 cm, Schnitthöhe 5 cm). Der Fertigrasen ist oberflächengleich und engfugig zu verlegen, Querfugen sind zu versetzen. Nach dem Verlegen sind die Rasenflächen gleichmäßig anzudrücken und zu wässern und die Fugen gegebenenfalls zu verfüllen.</p> <p>Rasentyp: Landschaftsrasen (Extensivrasen),</p>	
1.	Fertigrasen nach DIN 18917,	
.1	ohne zusätzliche Sicherung des Fertigrasens.	m ²
.2	Fertigrasen mit Holzpflocken (25 cm lang, Zopf 2 - 3 cm, 6 Pflöcke je m ²) befestigen.	m ²
.3	Fertigrasen mit Drahtgeflecht (sechseckig oder gleichwertig, Drahtstärke 1,00 mm, Maschenweite ca. 75 mm) sichern. Das Drahtgeflecht ist mit Holzpflocken (25 cm lang, Zopf 2 - 3 cm, 4 Pflöcke je m ²) zu befestigen.	m ²
2.	Fertigrasen nach DIN 18918 mit Verstärkungsgewebe,	
.1	ohne zusätzliche Sicherung des Fertigrasens.	m ²
.2	Fertigrasen mit Holzpflocken (25 cm lang, Zopf 2 - 3 cm, 6 Pflöcke je m ²) befestigen.	m ²
.3	Fertigrasen mit Drahtgeflecht (sechseckig oder gleichwertig, Drahtstärke 1,00 mm, Maschenweite ca. 75 mm) sichern. Das Drahtgeflecht ist mit Holzpflocken (25 cm lang, Zopf 2 - 3 cm, 4 Pflöcke je m ²) zu befestigen.	m ²
6.006.02..	<p>Rasensoden nach DIN 18917 liefern und nach Angabe des AG in Gräben, Mulden oder an Böschungen flächig oder in Streifen verlegen, einschließlich Aufräumen des Baugrundes, der Fertigstellungspflege und des 1.Schnittes (bei Wuchshöhe 10 - 15 cm, Schnitthöhe 5 cm). Die Rasensoden sind oberflächengleich und engfugig zu verlegen, Querfugen sind zu versetzen. Nach dem Verlegen sind die Rasenflächen gleichmäßig anzudrücken und zu wässern und die Fugen gegebenenfalls zu verfüllen,</p>	
01	ohne zusätzliche Sicherung der Rasensoden.	m ²
02	Rasensoden mit Holzpflocken (25 cm lang, Zopf 2 - 3 cm, 6 Pflöcke je m ²) befestigen.	m ²
03	Rasensoden mit Drahtgeflecht (sechseckig oder gleichwertig, Drahtstärke 1,00 mm, Maschenweite ca. 75 mm) sichern. Das Drahtgeflecht ist mit Holzpflocken (25 cm lang, Zopf 2 - 3 cm, 4 Pflöcke je m ²) zu befestigen.	m ²

6.006.03..	<p>Flächenbefestigung aus Pflastersteinen aus Naturstein auf Böschungen, in Mulden und Gräben, auf Seitenstreifen und dgl. sowie als Einfassung von Einbauten und Durchlässen in unregelmäßigem Verband profilgemäß und ebenflächig auf einem 15 cm dickem Pflasterbett aus Kiessand oder Splittsand und mit maximal 5 cm breiten Fugen herstellen. Steine verwitterungsbeständig, bruchrauh, mit weitgehend kubischer Form, Steindicke i.M. 20 cm, Steinkantenlänge von 15 bis 60 cm.</p>	
1.	Gesteinsart: Granit ,	
.1	Fugen mit vom AG innerhalb der Baustelle bereitgestelltem Oberboden verfüllen und mit 25 g Parkplatzrasen RSM 5.1 pro m ² Fugenfläche begrünen.	m ²
.2	Fugen mit Kies oder Splitt verfüllen.	m ²
2.	Gesteinsart: Kalkstein oder Dolomitstein ,	
.1	Fugen mit vom AG innerhalb der Baustelle bereitgestelltem Oberboden verfüllen und mit 25 g Parkplatzrasen RSM 5.1 pro m ² Fugenfläche begrünen.	m ²
.2	Fugen mit Kies oder Splitt verfüllen.	m ²
3.	Gesteinsart: +) , +) 	
.1	Fugen mit vom AG innerhalb der Baustelle bereitgestelltem Oberboden verfüllen und mit 25 g Parkplatzrasen RSM 5.1 pro m ² Fugenfläche begrünen.	m ²
.2	Fugen mit Kies oder Splitt verfüllen.	m ²
6.006.04..	<p>Flächenbefestigung aus Pflastersteinen aus Naturstein auf Böschungen, in Mulden und Gräben, auf Seitenstreifen und dgl. sowie als Einfassung von Einbauten und Durchlässen in unregelmäßigem Verband profilgemäß und ebenflächig auf einem 15 cm dickem Pflasterbett aus Beton C 12/15 und mit maximal 5 cm breiten Fugen herstellen. Steine verwitterungsbeständig, bruchrauh, mit weitgehend kubischer Form, Steindicke i.M. 20 cm, Steinkantenlänge von 15 bis 60 cm.</p>	
1.	Gesteinsart: Granit ,	
.1	Fugen mit vom AG innerhalb der Baustelle bereitgestelltem Oberboden verfüllen und mit 25 g Parkplatzrasen RSM 5.1 pro m ² Fugenfläche begrünen.	m ²
.2	Fugen mit Zementmörtel MV 1:4 verfüllen.	m ²
.3	Fugen mit Beton verfüllen.	m ²
2.	Gesteinsart: Kalkstein oder Dolomitstein ,	
.1	Fugen mit vom AG innerhalb der Baustelle bereitgestelltem Oberboden verfüllen und mit 25 g Parkplatzrasen RSM 5.1 pro m ² Fugenfläche begrünen.	m ²
.2	Fugen mit Zementmörtel MV 1:4 verfüllen.	m ²
.3	Fugen mit Beton verfüllen.	m ²
3.	Gesteinsart: +) , +) 	
.1	Fugen mit vom AG innerhalb der Baustelle bereitgestelltem Oberboden verfüllen und mit 25 g Parkplatzrasen RSM 5.1 pro m ² Fugenfläche begrünen.	m ²
.2	Fugen mit Zementmörtel MV 1:4 verfüllen.	m ²
.3	Fugen mit Beton verfüllen.	m ²

6.006.05..	Flächenbefestigung aus Rasengittersteinen nach TL Pflaster-StB auf Böschungen, in Mulden und Gräben, auf Seitenstreifen und dgl. herstellen.		
	Steinformat: +),	+)	
	+),	+)	
1.	auf i.M. 5 cm starkem Pflasterbett aus Kiessand oder Splittsand ,		
.1	Fugen und Kammern mit vom AG innerhalb der Baustelle bereitgestelltem Oberboden verfüllen und mit 25 g Parkplatzrasen RSM 5.1 pro m ² Fugenfläche begrünen.		m ²
.2	Fugen und Kammern mit Kies oder Splitt verfüllen.		m ²
2.	auf i.M. 10 cm starkem Pflasterbett aus Beton C 12/15 ,		
.1	Fugen mit vom AG innerhalb der Baustelle bereitgestelltem Oberboden verfüllen und mit 25 g Parkplatzrasen RSM 5.1 pro m ² Fugenfläche begrünen.		m ²
3.	auf vorhandener ungebundener Unterlage, oder auf vorhandenem Oberboden ,		
.1	Fugen mit vom AG innerhalb der Baustelle bereitgestelltem Oberboden verfüllen und mit 25 g Parkplatzrasen RSM 5.1 pro m ² Fugenfläche begrünen.		m ²
6.006.06..	Flächenbefestigung aus gebrochenen oder gespalteten Natursteinen als Raubett in Mulde mit großem Gefälle auf einer 15 cm dicken Bettung aus Beton C 12/15 herstellen. Die Steine stehend in engem Verband so auf die Bettung setzen, dass die Fußflächen satt aufliegen, bis zur halben Steinhöhe verkeilen und die Ränder des Raubettes mit den größeren Steinen einfassen.		
1.	Gesteinsart: +),	+)	
.1	Steinhöhe i.M. 25 cm, Verlegebereich: +)	+)	m ²
.2	Steinhöhe i.M. +) cm. Verlegebereich: +)	+)	m ²
2.	Gesteinsart: +),	+)	
.1	Steinhöhe i.M. 25 cm, Verlegebereich: +)	+)	m ²
.2	Steinhöhe i.M. +) cm, Verlegebereich: +)	+)	m ²
6.006.07..	Sohlbefestigung aus Natursteinen in Entwässerungsgräben und -mulden mit einer Setzpacklage nach DIN 19657, Mindestkantenlänge 20 cm, auf 15 cm Kies- oder Splittbett, einschließlich Wasserhaltung herstellen.		
01	Gesteinsart: +)	+)	m ²
02	Gesteinsart: +)	+)	m ²

6.006.08.. **Sohlbefestigung sowie Profil- und Böschungssicherung aus einer Schüttlage Natursteinen** in Entwässerungsgräben und -mulden auf gewachsenem Boden herstellen. Das Steinmaterial lose einbringen, profilgerecht abgleichen und andrücken.

Abrechnung nach Wiegescheinen.

1.	Gesteinsart: Granit,		
.1	Bruchkorn ca. 63/150 mm, Dicke der Sohlbefestigung ca. 15 cm.		t
.2	Bruchkorn ca. +) mm, Dicke der Sohlbefestigung ca. +) cm.	+))	t
.3	Bruchkorn +) mm, Dicke der Sohlbefestigung ca. +) cm.	+))	t
2.	Gesteinsart: Kalkstein oder Dolomitstein,		
.1	Bruchkorn ca. 63/150 mm, Dicke der Sohlbefestigung ca. 15 cm.		t
.2	Bruchkorn ca. +) mm, Dicke der Sohlbefestigung ca. +) cm.	+))	t
.3	Bruchkorn +) mm, Dicke der Sohlbefestigung ca. +) cm.	+))	t
3.	Gesteinsart: +),	+))	
.1	Bruchkorn ca. 63/150 mm, Dicke der Sohlbefestigung ca. 15 cm.		t
.2	Bruchkorn ca. +) mm, Dicke der Sohlbefestigung ca. +) cm.	+))	t
.3	Bruchkorn +) mm, Dicke der Sohlbefestigung ca. +) cm.	+))	t

6.006.0900 **Zuschlag** zur OZ 6.006.07 bzw. 6.006.08 für das Verlegen der **Sohlbefestigung sowie der Profil- und Böschungssicherung auf** einem ca. 15 cm dicken Fundament aus **Beton C 12/15.** m²

6.006.10..	<p>Ufer- bzw. Durchlassverbauung mit Wasserbausteinen entsprechend den Anforderungen der Kategorien CS_{80} (Widerstand gegen Brechen) und FT_A (Beständigkeit gegen Frost-Tauwechsel) nach DIN EN 13383-1 im losen Steinwurf auf gewachsenem Boden herstellen.</p> <p>Abrechnung nach Wiegescheinen.</p>	
1.	Gesteinsart: Granit ,	
.1	Wasserbausteine mit Abmessungen 10 cm bis 30 cm.	t
.2	Wasserbausteine mit Abmessungen 15 cm bis 45 cm.	t
.3	Wasserbausteine mit Abmessungen 20 cm bis 60 cm.	t
.4	Wasserbausteine mit Abmessungen 35 cm bis 100 cm.	t
.5	Wasserbausteine mit Abmessungen +)	+)
.6	Wasserbausteine mit Abmessungen +)	+)
2.	Gesteinsart: Kalkstein ,	
.1	Wasserbausteine mit Abmessungen 10 cm bis 30 cm.	t
.2	Wasserbausteine mit Abmessungen 15 cm bis 45 cm.	t
.3	Wasserbausteine mit Abmessungen 20 cm bis 60 cm.	t
.4	Wasserbausteine mit Abmessungen 35 cm bis 100 cm.	t
.5	Wasserbausteine mit Abmessungen +)	+)
.6	Wasserbausteine mit Abmessungen +)	+)
3.	Gesteinsart: Dolomitstein ,	
.1	Wasserbausteine mit Abmessungen 10 cm bis 30 cm.	t
.2	Wasserbausteine mit Abmessungen 15 cm bis 45 cm.	t
.3	Wasserbausteine mit Abmessungen 20 cm bis 60 cm.	t
.4	Wasserbausteine mit Abmessungen 35 cm bis 100 cm.	t
.5	Wasserbausteine mit Abmessungen +)	+)
.6	Wasserbausteine mit Abmessungen +)	+)
4.	Gesteinsart: +)	+)
.1	Wasserbausteine mit Abmessungen 10 cm bis 30 cm.	t
.2	Wasserbausteine mit Abmessungen 15 cm bis 45 cm.	t
.3	Wasserbausteine mit Abmessungen 20 cm bis 60 cm.	t
.4	Wasserbausteine mit Abmessungen 35 cm bis 100 cm.	t
.5	Wasserbausteine mit Abmessungen +)	+)
.6	Wasserbausteine mit Abmessungen +)	+)
6.006.1100	<p>Zuschlag zur OZ 6.006.10 für das Verlegen der Wasserbausteine auf einem ca. 15 cm dicken Fundament aus Beton C 12/15 einschließlich Verfugen der Zwischenräume bis zur halben Steinhöhe mit Beton.</p>	m ²

6.006.12..	Böschungssicherung aus vorgefertigten, allseitig geschlossenen Drahtschotterkörben einschließlich Füllung mit einer Neigung 1:10 gegen den Hang auf vorhandener Unterlage herstellen. Drahtkörbe bestehend aus mehrfach verdrehtem Drahtgeflecht mit Dickverzinkung nach DIN 1548 oder einer mindestens gleichwertigen Legierung, Drahtdurchmesser mindestens 2,5 mm, Drahtzugfestigkeit mindestens 400 N/mm ² , Maschenweite 8/10 cm, Drahtgeflecht mit frost- und verwitterungsbeständigem Gestein ca.100/200 mm möglichst hohlraumarm verfüllen. Füllmaterial aus Gesteinsart: +) +)	+) +)	
01	Korbgröße 100/100/50 cm.		St
02	Korbgröße 150/100/50 cm.		St
03	Korbgröße 200/100/50 cm.		St
04	Korbgröße +)/...../..... cm.	+)	St
05	Korbgröße +)/...../..... cm.	+)	St
06	Korbgröße +)/...../..... cm.	+)	St
07	Korbgröße +)/...../..... cm.	+)	St
6.006.13..	Böschungssicherung aus lagerhaften Gesteinsblöcken , etwa in Form eines Quaders, als Blockschichtung mit einer Neigung 1:10 gegen den Hang auf vorhandener Unterlage herstellen. Die Gesteinsblöcke sind mit durchgehender Lagerfuge möglichst eng aneinander zu versetzen. Gesteinsart: +) +)	+) +)	
	Abmessungen der Gesteinsblöcke: Länge: ca. +) cm bis +) cm, Höhe: ca. +) cm bis +) cm, Dicke (Tiefe): ca. +) cm bis +) cm,	+) +) +)	
	Höhe der Böschungssicherung über OK Gelände von +) m bis m,	+)	
01	Abrechnung nach Aufmaß der aufgehenden Sichtfläche.		m ²
02	Abrechnung nach Wiegescheinen der Gesteinsblöcke.		t